



Alsdorfer Energie- und Medienbericht 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	4
Erläuterungen	5
Wettereinfluss	6
Kindertagesstätten	
Städt. Familienzentrum Florianstraße	13
Städt. Verbundfamilienzentrum Kellersberg	15
Städt. Familienzentrum im Verbund "Mariadorf-Blumenrath Straßburger Straße"	17
Kindertagesstätten im Vergleich	19
Grundschulen	
Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Schaufenberg (Gebäude 1-3)	21
Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Ofden (Gebäude 1-2)	27
Liegenschaft katholische Grundschule Alsdorf-Begau (Gebäude 1-3)	31
Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Blumenrath	37
Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Broicher Siedlung (Gebäude 1-3)	39
Katholische Hermann-Josef Grundschule Alsdorf-Hoengen	45
Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Kellersberg/Ost (Gebäude 1-2)	47
Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Annapark (Gebäude 1-2)	51
Gebäude Marienstraße 23	55
Grundschulen im Vergleich	57
Weiterführende Schulen	
Marienschule-Realschule	60
Johannes Rau Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	62
Liegenschaft Gustav-Heinemann-Gesamtschule (Gebäude 1-3)	64
Liegenschaft Elisabethschule (Gebäude 1-2)	70
Weiterführende Schulen im Vergleich	74
Sonstige städtische Gebäude	
VABW Nordring (ehem. GS Kellersberg)	76
Turnhalle "Nordring"	78
VABW Ostring (ehem. VHS Kellersberg)	80

Städt. Kinder- und Jugendtreff "Alte Dorfschule"	82
Kinder- und Jugendtreff "Altes Rathaus"	84
Gemeindehaus Warden	86
Gemeindehaus Bettendorf	88
Gerätehaus Bettendorf	90
Feuer- und Rettungswache Alsdorf	92
Feuerwehrhaus Hoengen	94
Annabad	96
Jugendkunstschule "Aber Hallo"	98
Turnhalle "An der Mariensäule"	100
Burg Alsdorf	102
Remise Alsdorf	104
Rathaus Alsdorf	106
Sonstige städtische Objekte im Vergleich	108
Trauerhallen	
Kellersberg	110
Schaufenberg	111
Nord	112
Mariadorf	113
Hoengen	114
Warden	115
Begau	116
Broicher Siedlung	117
Trauerhallen im Vergleich	118
Jahressummen im Vergleich	119
Jahresverbrauchswerte pro m² im Vergleich	120
Jährliche CO₂-Emissionen im Vergleich	121
Beispiele aus den durchgeführten und geplanten Maßnahmen bis 2024	122
Fazit	123
Ehemalige Objekte	
ehem. Jugendkunstschule "Aber Hallo" (Turnhalle Busch) - Leerstand seit Ende 2023	124
Impressum	125

Vorwort

Die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Alsdorf.

Die Gesellschaft arbeitet im Auftrag der Stadtverwaltung und des Rates der Stadt Alsdorf. Der Fokus der Arbeit liegt im Bereich der städtischen Gebäudewirtschaft sowie in der Grundstücks- und Stadtentwicklung.

Als ein Kompetenzzentrum für nachhaltige Stadtentwicklung ist die SEA an den Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Bevölkerung und Verwaltung tätig und erarbeitet Entscheidungsvorlagen für den Stadtrat mit Blick auf die ökonomischen Gegebenheiten.

Klimaschutz und Energiewende sind Themen, die in unserer Zeit allgegenwärtig sind und uns als Gesellschaft, auch in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Alsdorf GmbH (SWA) besonders beschäftigen.

Um die Umwelt weiter zu schonen und Kosten weiter zu sparen, ist es wichtig, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Maßnahmen zur Energieeinsparung und CO₂-Reduzierung unerlässlich sind.

Der Verbrauch an Energie und natürlichen Ressourcen soll mittels nachhaltigem und effizientem Handeln reduziert werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig die Kosten langfristig zu reduzieren:

- laufende Optimierung der Regelungseinstellungen und Anpassung an die jeweiligen Nutzer und deren Bedürfnisse
- hydraulischer Abgleich
- Einsatz von effizienteren technischen Anlagen
- Nutzung von erneuerbaren Energien, z. B.: Photovoltaik, Solar- und Geothermie
- Einrichtung von Blockheizkraftwerken (BHKW)
- Einführung einer Gebäudeleittechnik (GLT)
- Wasserspararmaturen
- Leuchtmittelaustausch
- Wärmeschutzmaßnahmen an Gebäuden (z. B. Fenster, Dächer, Fassaden, Geschossdecken)

Im folgenden Alsdorfer Energie- und Medienbericht 2025 werden die Strom-, Wasser- und Heizverbräuche von den öffentlichen Liegenschaften der Stadt Alsdorf über die Jahre 2012 bis 2024 aufgeführt. Die Verbrauchswerte werden über die Rechnungen der Energie- und Wasserversorger und/oder die monatlichen Zählerstandslesungen sowie über die Energiemonitoring-Software (EMSO) erfasst.

Die Datenblätter der Gebäude enthalten verschiedene Eigenschaften der Objekte:

- Baujahr des Gebäudes
- Nettogrundfläche nach dem Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)
- beheiztes Luftvolumen
- Heizmedium
- Baujahre der Wärmeerzeuger
- Nutzung erneuerbarer Energien
- Anzahl der Kindergartenkinder, Schüler und Nutzer/Tag
- Nutzungsdauer/Woche

Erläuterungen

Die einzelnen Objekte werden im folgenden Alsdorfer Energie- und Medienbericht 2025, der Reihe nach mit den Verbräuchen von 2012 - 2024, gesondert betrachtet (Trauerhallen ab 2017).

Zu jedem Objekt werden Kennzahlen aufgeführt. Diese Kennzahlen ergeben sich als Durchschnitt aus den Verbrächen der letzten drei Jahre (2022 - 2024).

Bei den Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen wurden die Strom- und Wasserverbräuche auf die Anzahl der Kinder/Schüler verteilt. Für diese Berechnung wurden die durchschnittlichen Anmeldezahlen der Jahre 2022 bis 2024 zu Grunde gelegt.

Bei allen anderen Objekten beziehen sich die Strom- und Wasserverbräuche auf die Nettogrundfläche nach dem GEG. Die Nettogrundfläche ist im Sinne des GEG ausschließlich der beheizte und/oder gekühlte Teil der Nettogrundfläche (Nutzfläche + Technische Funktionsfläche + Verkehrsfläche).

Die Heizwärmeverbräuche werden hingegen generell auf die Nettogrundfläche nach GEG bezogen.

Hierbei werden die tatsächlichen Verbräuche nach VDI 2067, zur besseren Vergleichbarkeit, um die Witterung des betrachteten Jahres bereinigt. Dadurch wird angenommen, dass jedes Jahr die gleiche Anzahl an Gradtagzahlen (GTZ) aufweist. Der auf die Bereitstellung von Warmwasser fallende Verbrauch muss nicht bereinigt werden.

Die Gradtagzahl ist ein Maß für den Wärmebedarf eines Gebäudes während der Heizperiode. Sie bezeichnet die Differenz zwischen der gewünschten Raumtemperatur und der mittleren Außentemperatur eines Tages, falls diese Außentemperatur unter einer angenommenen Heizgrenze, bei Bestandsgebäuden üblicherweise 15 °C, liegt. Die Gradtagzahl ist ortsabhängig und wird gemessen, sobald die Außentemperatur unter der so genannten Heizgrenze liegt. Sie ist die Summe aus der Differenz einer angenommenen Raummittentemperatur von 20 °C und der jeweiligen durchschnittlichen Tagesaußentemperatur, die von der Gesellschaft für Energieplanung und Systemanalyse (ages GmbH) ermittelt wird. Für die Interpretation der Gradtagzahl heißt das: je höher die Zahl, desto kälter war es in der Bemessungsperiode und umso höher der Heizbedarf.

Witterungsbereinigter Jahresverbrauch (kWh) = tatsächlicher Jahresverbrauch (kWh) * GTZ (langj. Mittel, aktuell 3.415) / GTZ (akt. Jahr)

Wenn ein Objekt aus mehreren Teilobjekten besteht, bspw. Schulgebäude und Turnhalle, so werden diese bei der Kennzahnbildung zusammengefasst. Die einzelnen Teilobjekte ergeben dann, gewichtet mit dem jeweiligen Anteil an den gesamten Quadratmetern, eine Liegenschaft.

Teilweise Corona-bedingte gravierende Abweichungen liegen in den Nutzungseinschränkungen/-anpassungen der Medienverbräuche begründet.

Besonders positiv festzustellen bleibt, dass durch die Vielzahl von Optimierungen der Gebäudesubstanz und der technischen Anlagen ein stetig sinkender CO²-Ausstoß zu erkennen ist. Dabei wurden die zuätzlichen Flächen neu geschaffener Liegenschaften nicht berücksichtigt.

Wettereinfluss 2012/13

2012


Gradtagzahl: 3.509,3
 Tage / Heiztage: 366 / 270
 Durchschnittstemperatur: 9,8 °C
 Sonnenstunden: 1.500

2013

Gradtagzahl: 3.750,7
 Tage / Heiztage: 365 / 274
 Durchschnittstemperatur: 9,3 °C
 Sonnenstunden: 1.416


2012 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



2013 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



Quelle: <https://www.ages-gmbh.ageslogger.de>

Wettereinfluss 2014/15

2014


Gradtagzahl: 3.034,0
 Tage / Heiztage: 365 / 274
 Durchschnittstemperatur: 11,2 °C
 Sonnenstunden: 1.536

2015

Gradtagzahl: 3.360,1
 Tage / Heiztage: 365 / 286
 Durchschnittstemperatur: 10,5 °C
 Sonnenstunden: 1.661


2014 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



2015 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



Quelle: <https://www.ages-gmbh.ageslogger.de>

Wettereinfluss 2016/17

2016


Gradtagzahl: 3.339,8
 Tage / Heiztage: 366 / 251
 Durchschnittstemperatur: 10,3 °C
 Sonnenstunden: 1.564

2017

Gradtagzahl: 3.262,1
 Tage / Heiztage: 365 / 256
 Durchschnittstemperatur: 10,6 °C
 Sonnenstunden: 1.459


2016 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



2017 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



Quelle: <https://www.ages-gmbh.ageslogger.de>

Wettereinfluss 2018/19

2018


Gradtagzahl: 3.111,0
 Tage / Heiztage: 365 / 236
 Durchschnittstemperatur: 11,2 °C
 Sonnenstunden: 1.942

2019

Gradtagzahl: 3.212,3
 Tage / Heiztage: 365 / 260
 Durchschnittstemperatur: 10,8 °C
 Sonnenstunden: 1.717


2018 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



2019 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



Quelle: <https://www.ages-gmbh.ageslogger.de>

Wettereinfluss 2020/21

2020


Gradtagzahl: 2.960,7
 Tage / Heiztage: 366 / 251
 Durchschnittstemperatur: 11,4 °C
 Sonnenstunden: 1.803

2021

Gradtagzahl: 3.409,9
 Tage / Heiztage: 365 / 261
 Durchschnittstemperatur: 10,0 °C
 Sonnenstunden: 1.508


2020 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



2021 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



Quelle: <https://www.ages-gmbh.ageslogger.de>

Wettereinfluss 2022/23

2022


Gradtagzahl: 2.935,4
 Tage / Heiztage: 365 / 242
 Durchschnittstemperatur: 11,6 °C
 Sonnenstunden: 1.984

2023

Gradtagzahl: 2.971,7
 Tage / Heiztage: 365 / 241
 Durchschnittstemperatur: 11,4 °C
 Sonnenstunden: 1.653


2022 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



2023 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



Quelle: <https://www.ages-gmbh.ageslogger.de>


Wettereinfluss 2024

2024

Gradtagzahl: 3.012,1
Tage / Heiztage: 366 / 256
Durchschnittstemperatur: 11,3 °C
Sonnenstunden: 1.554,6

2024 Wetterstation Aachen

- Temperaturmaximum Ø
- Temperatur Ø
- Temperaturminimum Ø



Quelle: <https://www.ages-gmbh.ageslogger.de>

Städt. Familienzentrum Florianstraße

Stromverbrauch je Kind: 159,61 kWh/a Wasserverbrauch je Kind: 3,82 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 14,00 kWh/a


Kindergarten - Florianstraße 38



Baujahr des Gebäudes:	2014	Heizmedium:	Sole/Wasser-WP	Kindergartenkinder:	116
Nettogrundfläche (GEG):	1009 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2014	Nutzungsdauer/Woche:	45,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	3973 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	9,9 kWp / Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012		2012		2012	
2013		2013		2013	
2014		2014		2014	
2015	21.974,50 kWh	2015	470,00 m³	2015	13.412,14 kWh
2016	24.501,00 kWh	2016	478,00 m³	2016	13.649,03 kWh
2017	24.568,50 kWh	2017	480,00 m³	2017	13.469,00 kWh
2018	23.304,50 kWh	2018	477,00 m³	2018	13.167,00 kWh
2019	23.676,00 kWh	2019	469,00 m³	2019	13.204,00 kWh
2020	22.850,00 kWh	2020	387,00 m³	2020	14.599,02 kWh
2021	20.716,00 kWh	2021	431,00 m³	2021	18.755,00 kWh
2022	17.348,00 kWh	2022	445,00 m³	2022	18.247,00 kWh
2023	20.005,00 kWh	2023	444,00 m³	2023	11.810,00 kWh
2024	18.204,00 kWh	2024	440,00 m³	2024	11.796,00 kWh

Städt. Verbundfamilienzentrum Kellersberg

Stromverbrauch je Kind: 130,78 kWh/a Wasserverbrauch je Kind: 3,95 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 87,33 kWh/a

Kindergarten - Friedensstraße 16




Baujahr des Gebäudes:	1975, 2016	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Kindergartenkinder:	84
Nettogrundfläche (GEG):	738 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2007	Nutzungsdauer/Woche:	45,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	1992 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	11,88 kWp * / Ja	Vereinsnutzung:	Nein

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	11.561,75 kWh	2012	294,55 m³	2012	54.548,00 kWh
2013	12.030,25 kWh	2013	265,76 m³	2013	59.485,51 kWh
2014	10.524,00 kWh	2014	287,00 m³	2014	50.481,29 kWh
2015	11.117,00 kWh	2015	302,00 m³	2015	49.552,92 kWh
2016	17.249,30 kWh	2016	333,00 m³	2016	62.652,83 kWh
2017	14.842,50 kWh	2017	329,56 m³	2017	64.166,22 kWh
2018	12.528,40 kWh	2018	336,94 m³	2018	59.408,71 kWh
2019	11.607,80 kWh	2019	363,78 m³	2019	59.780,21 kWh
2020	11.867,00 kWh	2020	300,00 m³	2020	62.602,29 kWh
2021	14.075,00 kWh	2021	352,00 m³	2021	70.427,91 kWh
2022	13.702,00 kWh	2022	374,00 m³	2022	57.116,73 kWh
2023	11.540,00 kWh	2023	304,00 m³	2023	55.841,60 kWh
2024	7.736,00 kWh	2024	318,00 m³	2024	55.588,78 kWh

Städt. Familienzentrum im Verbund "Mariadorf-Blumenrath Straßburger Straße"

Stromverbrauch je Kind: 107,03 kWh/a **Wasserverbrauch je Kind:** 4,79 m³/a **Heizwärmeverbrauch je m²:** 107,11 kWh/a

Kindergarten - Straßburger Straße 86




Baujahr des Gebäudes:	1992	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Kindergartenkinder:	100
Nettogrundfläche (GEG):	743 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2010	Nutzungsdauer/Woche:	45,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2228 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	9,9 kWp * / Nein	Vereinsnutzung:	Nein

* inkl. Batterie


Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	18.724,00 kWh	2012	511,00 m³	2012	103.325,00 kWh
2013	19.198,00 kWh	2013	503,30 m³	2013	111.277,00 kWh
2014	20.124,00 kWh	2014	469,00 m³	2014	86.619,33 kWh
2015	16.498,00 kWh	2015	465,00 m³	2015	100.767,00 kWh
2016	17.395,00 kWh	2016	522,00 m³	2016	95.224,37 kWh
2017	16.374,30 kWh	2017	553,00 m³	2017	86.773,50 kWh
2018	15.205,80 kWh	2018	513,00 m³	2018	74.973,17 kWh
2019	14.822,90 kWh	2019	542,00 m³	2019	75.730,41 kWh
2020	12.198,00 kWh	2020	455,00 m³	2020	76.279,09 kWh
2021	12.164,00 kWh	2021	448,00 m³	2021	86.002,03 kWh
2022	13.111,00 kWh	2022	521,00 m³	2022	60.022,02 kWh
2023	14.206,00 kWh	2023	569,00 m³	2023	73.991,06 kWh
2024	8.560,00 kWh	2024	498,00 m³	2024	73.848,85 kWh

Kindertagesstätten im Vergleich



Kindertagesstätten im Vergleich

Verbräuche der Kindertagesstätten pro Jahr											
Florianstraße	qm	Kinder	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Kind	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Kind	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Kind	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
Der Kindergarten wurde 2014 neu gebaut und ist im Jahr 2015 in Betrieb gegangen. Die Beheizung erfolgt mittels einer Sole/Wasser-Wärmepumpe (Strom). Dieser Verbrauch wird als Heizwärmeverbrauch ausgewiesen.											
2015											
2016	1009	110	21.974,50	199,77	21,79	470,00	4,27	0,47	13.631,28	123,92	13,52
		110	24.501,00	222,74	24,29	478,00	4,35	0,47	13.956,36	126,88	13,84
		112	24.568,50	219,36	24,36	480,00	4,29	0,48	14.100,31	125,90	13,98
		110	23.304,50	211,86	23,11	477,00	4,34	0,47	14.453,65	131,40	14,33
		110	23.676,00	215,24	23,48	469,00	4,26	0,47	14.037,19	127,61	13,92
		123	22.850,00	185,77	22,66	387,00	3,15	0,38	16.839,14	136,90	16,70
		122	20.716,00	169,80	20,54	431,00	3,53	0,43	18.783,05	153,96	18,62
		121	17.348,00	143,37	17,20	445,00	3,68	0,44	15.411,36	127,37	15,28
		121	20.005,00	165,33	19,84	444,00	3,67	0,44	13.571,74	112,16	13,46
		107	18.204,00	170,13	18,05	440,00	4,11	0,44	13.373,84	124,99	13,26
Durchschnitt		116	18.519,00	159,61	18,36	443,00	3,82	0,44	14.118,98	121,51	14,00
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											
Friedensstraße	qm	Kinder	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Kind	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Kind	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Kind	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012	521	62	11.561,75	186,48	22,20	294,55	4,75	0,57	53.118,86	856,76	101,98
2013		52	12.030,25	231,35	23,10	265,76	5,11	0,51	54.294,46	1.044,12	104,23
2014		52	10.524,00	202,38	20,20	287,00	5,52	0,55	56.662,09	1.089,66	108,78
2015	593	62	11.117,00	179,31	21,34	302,00	4,87	0,58	50.342,31	811,97	96,64
2016		83	17.249,30	207,82	29,08	333,00	4,01	0,56	64.028,27	771,42	107,94
2017		82	14.842,50	181,01	20,12	329,56	4,02	0,45	67.098,61	818,28	90,94
2018		84	12.528,40	149,15	16,98	336,94	4,01	0,46	65.068,86	774,63	88,19
2019		86	11.607,80	134,97	15,73	363,78	4,23	0,49	63.458,11	737,89	86,01
2020		84	11.867,00	141,27	16,08	300,00	3,57	0,41	71.968,06	856,76	97,54
2021		84	14.075,00	167,56	19,08	352,00	4,19	0,48	70.530,61	839,65	95,60
2022		85	13.702,00	161,20	18,57	374,00	4,40	0,51	66.215,44	779,01	89,75
2023		83	11.540,00	139,04	15,64	304,00	3,66	0,41	63.963,46	770,64	86,69
2024		84	7.736,00	92,10	10,49	318,00	3,79	0,43	63.124,27	751,48	85,56
Durchschnitt	738	84	10.992,67	130,78	14,90	332,00	3,95	0,45	64.434,39	767,04	87,33
Straßburger Straße	qm	Kinder	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Kind	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Kind	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Kind	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012	743	95	18.724,00	197,09	25,22	511,00	5,38	0,69	100.548,51	1.058,41	135,42
2013		95	19.198,00	202,08	25,86	503,30	5,30	0,68	101.317,34	1.066,50	136,45
2014		95	20.124,00	211,83	27,10	469,00	4,94	0,63	97.496,70	1.026,28	131,31
2015		95	16.498,00	173,66	22,22	465,00	4,89	0,63	102.413,41	1.078,04	137,93
2016		95	17.395,00	183,11	23,43	522,00	5,49	0,70	97.368,47	1.024,93	131,14
2017		97	16.374,30	168,81	22,05	553,00	5,70	0,74	90.840,72	936,50	122,34
2018		104	15.205,80	146,21	20,48	513,00	4,93	0,69	82.299,38	791,34	110,84
2019		115	14.822,90	128,89	19,96	542,00	4,71	0,73	80.509,09	700,08	108,43
2020		115	12.198,00	106,07	16,43	455,00	3,96	0,61	87.983,62	765,07	118,50
2021		115	12.164,00	105,77	16,38	448,00	3,90	0,60	86.130,66	748,96	116,00
2022		116	13.111,00	113,03	17,66	521,00	4,49	0,70	69.828,71	601,97	94,05
2023		116	14.206,00	122,47	19,13	569,00	4,91	0,77	85.028,59	733,01	114,52
2024		100	8.560,00	85,60	11,53	498,00	4,98	0,67	83.726,91	837,27	112,76
Durchschnitt	830	104	13.823,56	132,47	16,46	434,78	4,19	0,53	52.693,81	537,54	69,48

Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Schaufenberg (Gebäude 1-3)

Stromverbrauch je Schüler: 127,21 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 1,32 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 91,44 kWh/a

Gebäude 1: Schul- und Nebengebäude mit Betreuungsbereich, Pavillon (bis 2014) - Engelstr. 48/a




Baujahr des Gebäudes:	1909, 1930, 1946, 2018	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	200
Nettogrundfläche (GEG):	1348 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2017	Nutzungsdauer/Woche:	30,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	4718 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	13,86 kWp * / Nein	Vereinsnutzung:	Ja

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:

Ab Sommer 2024 ist der Betreuungsbereich (Engelstr. 48a) über drei Etagen zusätzlich in die Nutzung gegangen.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	27.652,75 kWh	2012	233,74 m³	2012	143.556,00 kWh
2013	29.960,25 kWh	2013	246,46 m³	2013	160.748,67 kWh
2014	26.273,00 kWh	2014	234,00 m³	2014	110.673,63 kWh
2015	21.834,00 kWh	2015	266,00 m³	2015	118.753,56 kWh
2016	25.758,00 kWh	2016	303,00 m³	2016	119.850,27 kWh
2017	24.907,00 kWh	2017	370,00 m³	2017	123.717,01 kWh
2018	22.312,00 kWh	2018	263,00 m³	2018	95.315,04 kWh
2019	23.487,00 kWh	2019	278,00 m³	2019	84.316,46 kWh
2020	18.237,00 kWh	2020	182,00 m³	2020	76.476,20 kWh
2021	16.734,00 kWh	2021	136,00 m³	2021	80.839,15 kWh
2022	16.982,00 kWh	2022	190,00 m³	2022	64.459,68 kWh
2023	17.796,00 kWh	2023	193,00 m³	2023	66.306,41 kWh
2024	16.130,00 kWh	2024	204,00 m³	2024	70.527,51 kWh


Gebäude 2: Kastaniengebäude, Pavillon (ab 2014) - Engelstr. 48



Baujahr des Gebäudes:	1896, 1902, 1989, 2005	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	200
Nettogrundfläche (GEG):	483 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2017	Nutzungsdauer/Woche:	25,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	1691 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja (Pavillon)

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	2.837,50 kWh	2012	8,35 m³	2012	77.071,00 kWh
2013	3.432,50 kWh	2013	12,22 m³	2013	90.678,00 kWh
2014	6.562,70 kWh	2014	10,00 m³	2014	60.651,06 kWh
2015	8.909,00 kWh	2015	11,00 m³	2015	58.656,13 kWh
2016	9.853,00 kWh	2016	9,00 m³	2016	66.101,29 kWh
2017	8.664,00 kWh	2017	13,00 m³	2017	62.177,15 kWh
2018	9.442,00 kWh	2018	13,00 m³	2018	64.010,27 kWh
2019	6.989,00 kWh	2019	13,00 m³	2019	55.401,83 kWh
2020	7.020,00 kWh	2020	13,00 m³	2020	35.960,46 kWh
2021	6.223,00 kWh	2021	17,00 m³	2021	41.143,95 kWh
2022	8.419,00 kWh	2022	19,00 m³	2022	36.685,99 kWh
2023	9.080,00 kWh	2023	21,00 m³	2023	39.265,00 kWh
2024	7.749,00 kWh	2024	23,00 m³	2024	39.715,69 kWh


Gebäude 3: Turnhalle - Engelstr. 48



Baujahr des Gebäudes:	1992	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	200
Nettogrundfläche (GEG):	573 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2017	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2748 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012		2012	71,00 m³	2012	99.132,00 kWh
2013		2013	77,17 m³	2013	106.763,80 kWh
2014		2014	142,00 m³	2014	96.775,62 kWh
2015		2015	111,00 m³	2015	100.953,50 kWh
2016		2016	73,00 m³	2016	94.454,82 kWh
2017		2017	107,00 m³	2017	97.193,26 kWh
2018		2018	59,00 m³	2018	66.268,82 kWh
2019		2019	75,00 m³	2019	67.770,45 kWh
2020		2020	26,00 m³	2020	59.536,24 kWh
2021		2021	24,00 m³	2021	68.778,23 kWh
2022		2022	41,00 m³	2022	56.556,11 kWh
2023		2023	49,00 m³	2023	65.630,37 kWh
2024		2024	52,00 m³	2024	66.768,09 kWh

Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Ofden (Gebäude 1-2)

Stromverbrauch je Schüler: 132,1 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 3,35 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 103,81 kWh/a

Gebäude 1: Schulgebäude - Daniel-Schreber-Str. 84




Baujahr des Gebäudes:	1960, 2021	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	214
Nettogrundfläche (GEG):	2143 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2003	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	7073 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	28,64 kWp * / Nein	Vereinsnutzung:	Nein

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	24.845,67 kWh	2012	478,00 m³	2012	277.445,71 kWh
2013	26.238,33 kWh	2013	591,33 m³	2013	353.949,00 kWh
2014	24.616,00 kWh	2014	468,00 m³	2014	243.823,86 kWh
2015	23.931,00 kWh	2015	475,00 m³	2015	224.198,87 kWh
2016	26.723,00 kWh	2016	526,00 m³	2016	248.103,96 kWh
2017	25.598,00 kWh	2017	505,00 m³	2017	245.932,36 kWh
2018	25.019,00 kWh	2018	507,00 m³	2018	226.109,53 kWh
2019	25.457,00 kWh	2019	528,00 m³	2019	238.859,67 kWh
2020	23.852,00 kWh	2020	549,00 m³	2020	181.839,11 kWh
2021	25.503,00 kWh	2021	535,00 m³	2021	226.681,28 kWh
2022	26.283,00 kWh	2022	577,00 m³	2022	172.629,79 kWh
2023	23.073,00 kWh	2023	577,00 m³	2023	180.776,97 kWh
2024	18.250,00 kWh	2024	548,00 m³	2024	182.621,70 kWh


Gebäude 2: Turnhalle der GS Ofden - Alfred-Brehm-Str. 29



Baujahr des Gebäudes:	1960, 2011	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	214
Nettogrundfläche (GEG):	668 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2013	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2795 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	5.703,81 kWh	2012	69,02 m³	2012	130.778,40 kWh
2013	5.759,52 kWh	2013	80,88 m³	2013	156.917,00 kWh
2014	6.189,00 kWh	2014	60,40 m³	2014	140.464,15 kWh
2015	9.028,00 kWh	2015	115,60 m³	2015	115.720,97 kWh
2016	7.148,00 kWh	2016	116,00 m³	2016	83.975,61 kWh
2017	6.805,00 kWh	2017	135,00 m³	2017	85.032,44 kWh
2018	7.074,00 kWh	2018	159,00 m³	2018	92.068,37 kWh
2019	7.207,00 kWh	2019	129,00 m³	2019	111.839,85 kWh
2020	4.813,00 kWh	2020	42,00 m³	2020	87.842,50 kWh
2021	4.358,00 kWh	2021	36,00 m³	2021	77.874,39 kWh
2022	5.419,00 kWh	2022	137,00 m³	2022	58.074,89 kWh
2023	5.932,00 kWh	2023	159,00 m³	2023	80.729,45 kWh
2024	5.821,00 kWh	2024	153,00 m³	2024	88.922,73 kWh

Liegenschaft katholische Grundschule Alsdorf-Begau (Gebäude 1-3)

Stromverbrauch je Schüler: 175,90 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 1,38 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 77,40 kWh/a


Gebäude 1: Schulgebäude - Ehrenstr. 26



Baujahr des Gebäudes:	1955, 1960, 1999	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	204
Nettogrundfläche (GEG):	1425 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2021	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	3706 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	15.340,50 kWh	2012	86,00 m³	2012	164.395,00 kWh
2013	14.472,50 kWh	2013	89,75 m³	2013	180.587,00 kWh
2014	13.234,00 kWh	2014	92,00 m³	2014	125.217,41 kWh
2015	12.432,00 kWh	2015	94,00 m³	2015	150.020,63 kWh
2016	12.627,00 kWh	2016	104,00 m³	2016	139.486,39 kWh
2017	12.276,00 kWh	2017	183,00 m³	2017	138.691,81 kWh
2018	10.773,00 kWh	2018	160,00 m³	2018	139.027,23 kWh
2019	11.124,00 kWh	2019	172,00 m³	2019	133.261,96 kWh
2020	16.486,00 kWh	2020	219,00 m³	2020	125.160,79 kWh
2021	14.079,00 kWh	2021	111,00 m³	2021	163.767,03 kWh
2022	12.653,00 kWh	2022	146,00 m³	2022	115.296,54 kWh
2023	14.374,00 kWh	2023	93,00 m³	2023	112.419,59 kWh
2024	15.683,00 kWh	2024	72,00 m³	2024	109.695,79 kWh

Gebäude 2: Turnhalle - Ehrenstr. 26




Baujahr des Gebäudes:	2011	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	204
Nettogrundfläche (GEG):	635 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2011	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2934 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	12,96 kWp * / Ja	Vereinsnutzung:	Ja

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:

Durch die Neuinstallation der PV-Anlage konnte der Stromverbrauch halbiert werden.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	11.813,17 kWh	2012	28,50 m³	2012	26.774,00 kWh
2013	9.673,92 kWh	2013	33,61 m³	2013	28.350,25 kWh
2014	11.444,00 kWh	2014	29,00 m³	2014	17.761,87 kWh
2015	9.664,00 kWh	2015	35,00 m³	2015	23.992,04 kWh
2016	11.151,00 kWh	2016	36,00 m³	2016	24.675,19 kWh
2017	11.528,00 kWh	2017	36,00 m³	2017	21.788,36 kWh
2018	10.905,00 kWh	2018	39,00 m³	2018	24.185,23 kWh
2019	12.595,00 kWh	2019	41,00 m³	2019	22.284,48 kWh
2020	11.527,00 kWh	2020	33,00 m³	2020	21.740,42 kWh
2021	11.277,00 kWh	2021	29,00 m³	2021	35.000,38 kWh
2022	13.736,00 kWh	2022	46,00 m³	2022	26.425,83 kWh
2023	13.846,00 kWh	2023	55,00 m³	2023	27.898,82 kWh
2024	6.252,00 kWh	2024	58,00 m³	2024	30.262,19 kWh


Gebäude 3: Kinderhaus (OGS), ehem. Sportheim - Johann-Kayen-Straße



Baujahr des Gebäudes:	1999, 2020	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	204
Nettogrundfläche (GEG):	395 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2020	Nutzungsdauer/Woche:	20,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	1086 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	9,9 kWp / Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Blumenrath

Stromverbrauch je Schüler: 199,91 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 2,49 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 140,23 kWh/a


Schulgebäude u. OGS - Poststr. 4



Baujahr des Gebäudes:	1960, 2005	Heizmedium / Brennwert:	Pellets / Gas / Ja	Schüler:	207
Nettogrundfläche (GEG):	2405 m ²	Baujahre der Wärmeerzeuger:	2005 / 2021	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	8076 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	90.856,46 kWh	2012	943,46 m³	2012	523.819,33 kWh
2013	91.297,54 kWh	2013	1.027,93 m³	2013	543.557,93 kWh
2014	97.102,30 kWh	2014	1.291,00 m³	2014	483.211,03 kWh
2015	94.229,50 kWh	2015	1.746,00 m³	2015	472.763,46 kWh
2016	94.556,50 kWh	2016	1.220,00 m³	2016	532.329,43 kWh
2017	93.836,00 kWh	2017	1.115,00 m³	2017	501.132,85 kWh
2018	89.708,00 kWh	2018	1.364,00 m³	2018	516.628,17 kWh
2019	94.549,00 kWh	2019	1.108,00 m³	2019	604.805,76 kWh
2020	53.183,90 kWh	2020	637,00 m³	2020	274.851,11 kWh
2021	34.266,10 kWh	2021	213,00 m³	2021	311.637,73 kWh
2022	44.623,50 kWh	2022	535,00 m³	2022	343.630,15 kWh
2023	39.922,50 kWh	2023	516,00 m³	2023	282.541,53 kWh
2024	39.133,00 kWh	2024	490,00 m³	2024	253.248,71 kWh

Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Broicher Siedlung (Gebäude 1-3)

Stromverbrauch je Schüler: 163,14 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 2,83 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 128,82 kWh/a


Gebäude 1: Schulgebäude - Grabenstr. 2



Baujahr des Gebäudes:	1960, 2022	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	176
Nettogrundfläche (GEG):	1185 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2021	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	4194 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

Durch eine zusätzliche Hallennutzung sind die Wasserverbräuche geringfügig gestiegen.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	17.074,00 kWh	2012	511,61 m³	2012	248.460,00 kWh
2013	15.879,00 kWh	2013	540,41 m³	2013	252.234,58 kWh
2014	15.734,00 kWh	2014	512,78 m³	2014	213.295,00 kWh
2015	15.439,00 kWh	2015	543,81 m³	2015	197.600,00 kWh
2016	14.865,00 kWh	2016	445,34 m³	2016	204.410,00 kWh
2017	15.611,00 kWh	2017	390,00 m³	2017	193.135,40 kWh
2018	16.069,00 kWh	2018	398,00 m³	2018	190.946,00 kWh
2019	14.947,00 kWh	2019	389,00 m³	2019	221.260,00 kWh
2020	12.294,00 kWh	2020	325,00 m³	2020	205.361,200 kWh
2021	13.452,00 kWh	2021	361,00 m³	2021	263.496,6362 kWh
2022	12.511,00 kWh	2022	376,00 m³	2022	214.690,4053 kWh
2023	11.167,00 kWh	2023	435,00 m³	2023	199.686,3945 kWh
2024	12.568,00 kWh	2024	506,00 m³	2024	190.619,2320 kWh


Gebäude 2: Turnhalle - Grabenstr. 2



Baujahr des Gebäudes:	1974	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	176
Nettogrundfläche (GEG):	647 m ²	Baujahre der Wärmeerzeuger:	2021 / 2022	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2319 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	8.785,00 kWh	2012		2012	46.780,20 kWh
2013	7.193,00 kWh	2013		2013	50.298,54 kWh
2014	6.402,00 kWh	2014		2014	37.590,94 kWh
2015	6.768,00 kWh	2015		2015	37.080,03 kWh
2016	7.461,00 kWh	2016		2016	28.658,44 kWh
2017	6.357,00 kWh	2017		2017	22.881,48 kWh
2018	6.644,00 kWh	2018		2018	25.568,73 kWh
2019	7.163,00 kWh	2019		2019	27.962,05 kWh
2020	5.535,00 kWh	2020		2020	17.722,06 kWh
2021	7.167,00 kWh	2021		2021	17.164,69 kWh
2022	3.980,00 kWh	2022		2022	24.953,19 kWh
2023	2.410,00 kWh	2023		2023	63.078,85 kWh
2024	2.561,00 kWh	2024		2024	52.722,79 kWh


Gebäude 3: Gemeindehaus - Grabenstr. 2



Baujahr des Gebäudes:	1992	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	176
Nettogrundfläche (GEG):	496 m ²	Baujahre der Wärmeerzeuger:	2021 / 2022	Nutzungsdauer/Woche:	20,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2596 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	8.533,00 kWh	2012	41,48 m³	2012	18.591,80 kWh
2013	8.165,00 kWh	2013	43,82 m³	2013	19.990,09 kWh
2014	8.253,00 kWh	2014	52,22 m³	2014	15.775,49 kWh
2015	8.491,00 kWh	2015	35,19 m³	2015	20.027,78 kWh
2016	8.860,00 kWh	2016	33,66 m³	2016	26.841,71 kWh
2017	8.986,00 kWh	2017	29,00 m³	2017	25.850,11 kWh
2018	9.103,00 kWh	2018	35,00 m³	2018	46.428,05 kWh
2019	9.646,00 kWh	2019	31,00 m³	2019	36.869,80 kWh
2020	9.265,00 kWh	2020	15,00 m³	2020	26.773,21 kWh
2021	10.355,00 kWh	2021	12,00 m³	2021	10.234,54 kWh
2022	9.649,00 kWh	2022	98,00 m³	2022	20.350,49 kWh
2023	15.208,00 kWh	2023	41,00 m³	2023	
2024	16.205,00 kWh	2024	36,00 m³	2024	

Katholische Hermann-Josef Grundschule Alsdorf-Hoengen

Stromverbrauch je Schüler: 497,38 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 3,06 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 138,01 kWh/a

Schulgebäude u. Mehrzweckhalle - Falterstr. 6




Baujahr des Gebäudes:	1982, 1991, 2021	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Nein	Schüler:	205
Nettogrundfläche (GEG):	3258 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2002	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	10953 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	49,5 kWp * / Ja	Vereinsnutzung:	Ja

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	129.756,50 kWh	2012	827,42 m³	2012	561.913,38 kWh
2013	148.987,00 kWh	2013	915,82 m³	2013	587.696,40 kWh
2014	157.265,50 kWh	2014	928,00 m³	2014	459.390,35 kWh
2015	152.388,00 kWh	2015	1294,00 m³	2015	543.154,42 kWh
2016	154.900,00 kWh	2016	928,00 m³	2016	534.730,27 kWh
2017	177.124,00 kWh	2017	791,00 m³	2017	489.157,19 kWh
2018	133.890,00 kWh	2018	552,29 m³	2018	493.740,75 kWh
2019	124.005,00 kWh	2019	871,68 m³	2019	485.801,96 kWh
2020	96.037,00 kWh	2020	638,03 m³	2020	434.688,95 kWh
2021	116.563,00 kWh	2021	420,00 m³	2021	483.071,07 kWh
2022	103.057,00 kWh	2022	594,00 m³	2022	406.030,67 kWh
2023	101.543,00 kWh	2023	559,00 m³	2023	386.176,31 kWh
2024	101.087,00 kWh	2024	723,00 m³	2024	384.441,68 kWh

Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Kellersberg/Ost (Gebäude 1-2)

Stromverbrauch je Schüler: 160,91 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 2,08 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 66,50 kWh/a

Gebäude 1: Schulgebäude u. Containerklassen - Pommernstraße 2




Baujahr des Gebäudes:	1993, 2020	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	197
Nettogrundfläche (GEG):	1676 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	1995	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	5865 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	25,11 kWp * / Nein	Vereinsnutzung:	Nein

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	27.368,00 kWh	2012	161,00 m³	2012	170.262,10 kWh
2013	27.734,00 kWh	2013	164,08 m³	2013	185.000,68 kWh
2014	26.300,00 kWh	2014	186,00 m³	2014	146.484,98 kWh
2015	27.689,00 kWh	2015	187,00 m³	2015	166.691,43 kWh
2016	28.121,00 kWh	2016	231,00 m³	2016	147.402,38 kWh
2017	27.848,00 kWh	2017	217,00 m³	2017	130.207,51 kWh
2018	32.547,00 kWh	2018	231,00 m³	2018	110.456,37 kWh
2019	32.446,00 kWh	2019	273,00 m³	2019	101.961,50 kWh
2020	32.377,00 kWh	2020	399,00 m³	2020	99.371,15 kWh
2021	34.731,00 kWh	2021	476,00 m³	2021	123.704,98 kWh
2022	36.986,00 kWh	2022	556,00 m³	2022	94.073,32 kWh
2023	29.582,00 kWh	2023	313,00 m³	2023	101.053,52 kWh
2024	19.812,00 kWh	2024	301,00 m³	2024	104.230,33 kWh


Gebäude 2: Turnhalle - Pommernstraße 2a



Baujahr des Gebäudes:	1957, 2019	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	197
Nettogrundfläche (GEG):	512 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2021	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2596 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012		2012	56,22 m³	2012	109.122,03 kWh
2013		2013	49,56 m³	2013	117.544,00 kWh
2014		2014	46,00 m³	2014	88.109,72 kWh
2015	5.619,00 kWh	2015	67,00 m³	2015	101.658,68 kWh
2016	6.092,00 kWh	2016	57,00 m³	2016	89.682,04 kWh
2017	6.514,00 kWh	2017	61,00 m³	2017	78.386,11 kWh
2018	6.744,00 kWh	2018	52,00 m³	2018	56.052,65 kWh
2019	8.337,00 kWh	2019	49,00 m³	2019	46.478,33 kWh
2020	5.692,00 kWh	2020	48,00 m³	2020	39.711,84 kWh
2021	4.105,00 kWh	2021	728,00 m³	2021	40.972,29 kWh
2022	2.835,00 kWh	2022	21,00 m³	2022	21.181,48 kWh
2023	2.825,00 kWh	2023	36,00 m³	2023	26.857,16 kWh
2024	2.794,00 kWh	2024	19,00 m³	2024	33.254,87 kWh

Liegenschaft Gemeinschaftsgrundschule Alsdorf-Annapark (Gebäude 1-2)

Stromverbrauch je Schüler: 146,43 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 2,03 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 45,48 kWh/a

Gebäude 1: Schulgebäude - Willy-Brandt-Ring 4




Baujahr des Gebäudes:	2009	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	379
Nettogrundfläche (GEG):	3548 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2009	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	10957 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	59,4 kWp * / Nein	Vereinsnutzung:	Nein

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	71.516,86 kWh	2012	599,21 m³	2012	152.163,56 kWh
2013	67.719,61 kWh	2013	588,72 m³	2013	168.197,29 kWh
2014	67.098,20 kWh	2014	582,00 m³	2014	134.171,64 kWh
2015	66.332,66 kWh	2015	652,00 m³	2015	137.134,21 kWh
2016	63.910,90 kWh	2016	654,00 m³	2016	144.243,25 kWh
2017	61.407,90 kWh	2017	675,00 m³	2017	123.152,96 kWh
2018	54.890,00 kWh	2018	626,23 m³	2018	144.171,81 kWh
2019	57.223,83 kWh	2019	678,50 m³	2019	132.330,31 kWh
2020	54.523,20 kWh	2020	653,30 m³	2020	123.423,22 kWh
2021	49.306,30 kWh	2021	632,32 m³	2021	146.085,28 kWh
2022	47.936,90 kWh	2022	658,70 m³	2022	122.778,53 kWh
2023	51.733,30 kWh	2023	772,50 m³	2023	135.766,33 kWh
2024	48.576,70 kWh	2024	762,00 m³	2024	119.863,73 kWh


Gebäude 2: Turnhalle - Willy-Brandt-Ring 4



Baujahr des Gebäudes:	2008	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	379
Nettogrundfläche (GEG):	640 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2008	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	3348 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	indirekt / Ja	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	6.249,54 kWh	2012	42,63 m³	2012	48.315,44 kWh
2013	6.290,89 kWh	2013	41,89 m³	2013	54.509,19 kWh
2014	6.033,30 kWh	2014	43,00 m³	2014	42.566,53 kWh
2015	6.010,66 kWh	2015	45,00 m³	2015	41.272,64 kWh
2016	6.498,60 kWh	2016	59,00 m³	2016	51.989,73 kWh
2017	6.789,60 kWh	2017	56,00 m³	2017	44.301,04 kWh
2018	7.379,00 kWh	2018	48,77 m³	2018	46.588,14 kWh
2019	7.381,17 kWh	2019	45,50 m³	2019	43.951,30 kWh
2020	4.913,80 kWh	2020	22,50 m³	2020	38.745,24 kWh
2021	5.442,70 kWh	2021	27,28 m³	2021	46.631,52 kWh
2022	6.342,10 kWh	2022	41,00 m³	2022	40.200,53 kWh
2023	5.959,70 kWh	2023	35,50 m³	2023	41.530,20 kWh
2024	6.093,30 kWh	2024	40,50 m³	2024	37.544,09 kWh

Gebäude Marienstraße 23

Stromverbrauch je Schüler: 249,85 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 9,31 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 71,21 kWh/a

Schulgebäude, Turnhalle - Marienstr. 23




Baujahr des Gebäudes:	1939, 2001, 2008	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	113
Nettogrundfläche (GEG):	3334 m ²	Baujahre der Wärmeerzeuger:	1999 / 2008	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	11878 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	29,7 kWp * / Ja	Vereinsnutzung:	Ja

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:


Seit 2024 sind die Nutzer/Vereine des ehemaligen Rathauses im hinteren Gebäude der Marienstraße untergebracht.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	47.811,00 kWh	2012	591,00 m³	2012	282.910,01 kWh
2013	47.412,50 kWh	2013	602,00 m³	2013	308.429,00 kWh
2014	45.907,00 kWh	2014	621,00 m³	2014	234.771,73 kWh
2015	46.958,50 kWh	2015	701,00 m³	2015	261.063,85 kWh
2016	47.292,00 kWh	2016	651,00 m³	2016	255.915,96 kWh
2017	40.318,00 kWh	2017	613,00 m³	2017	230.509,17 kWh
2018	36.685,00 kWh	2018	609,00 m³	2018	250.313,47 kWh
2019	33.754,00 kWh	2019	595,00 m³	2019	242.591,99 kWh
2020	31.874,00 kWh	2020	717,00 m³	2020	208.890,67 kWh
2021	30.255,00 kWh	2021	510,00 m³	2021	265.980,58 kWh
2022	15.979,00 kWh	2022	185,00 m³	2022	128.369,40 kWh
2023	20.194,00 kWh	2023	1092,00 m³	2023	167.065,27 kWh
2024	30.640,00 kWh	2024	1126,00 m³	2024	224.448,63 kWh

Grundschulen im Vergleich



Grundschulen im Vergleich

Verbräuche der Grundschulen pro Jahr												
Schaufenberg	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm	
2096	2012	169	30.490,25	180,42	14,55	313,09	1,85	0,15	311.299,80	1.842,01	148,54	
	2013	168	33.392,75	198,77	15,93	335,85	2,00	0,16	326.609,03	1.944,10	155,84	
	2014	158	32.835,70	207,82	15,67	386,00	2,44	0,18	301.159,84	1.906,07	143,70	
	2015	177	30.743,00	173,69	14,67	388,00	2,19	0,19	282.828,84	1.597,90	134,95	
	2016	172	35.611,00	207,04	16,99	385,00	2,24	0,18	286.613,76	1.666,36	136,76	
	2017	178	33.571,00	188,60	16,02	490,00	2,75	0,23	296.128,41	1.663,64	141,30	
	2018	187	31.754,00	169,81	15,15	335,00	1,79	0,16	247.314,89	1.322,54	118,01	
	2019	183	30.476,00	166,54	14,54	366,00	2,00	0,17	220.367,71	1.204,20	105,15	
	2020	170	25.257,00	148,57	12,05	221,00	1,30	0,11	187.254,53	1.164,14	94,43	
	2021	182	25.250,00	125,00	12,05	176,00	0,97	0,08	160.241,59	1.042,44	81,19	
2147	2022	193	25.401,00	131,61	12,12	250,00	1,30	0,12	183.236,85	949,41	87,43	
	2023	203	26.576,00	132,39	12,82	263,00	1,30	0,13	196.251,10	966,75	93,64	
	2024	203	23.879,00	117,63	11,12	279,00	1,37	0,13	200.341,93	986,41	93,26	
	Durchschnitt	2113	200	25.385,33	127,21	12,02	264,00	1,32	0,12	193.243,29	967,53	91,44
	Olfen	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2597	2012	198	30.549,48	154,29	11,76	547,02	2,76	0,21	397.430,24	2.007,22	153,01	
	2013	205	31.997,85	156,09	12,32	672,21	3,28	0,26	465.844,04	2.272,41	179,35	
	2014	205	30.805,00	150,27	11,86	528,40	2,58	0,20	431.663,72	2.105,68	166,19	
	2015	200	32.959,00	164,80	12,69	590,60	2,95	0,23	345.379,19	1.726,90	132,97	
	2016	203	33.871,00	166,85	13,04	642,00	3,16	0,25	339.462,24	1.672,23	130,70	
	2017	194	32.403,00	167,03	12,48	640,00	3,30	0,25	346.278,39	1.784,94	133,32	
	2018	217	32.093,00	147,89	12,36	666,00	3,07	0,26	348.819,71	1.607,46	134,30	
	2019	215	32.664,00	151,93	12,58	657,00	3,06	0,25	372.476,22	1.732,45	143,41	
	2020	212	28.665,00	135,21	11,04	591,00	2,79	0,23	310.388,54	1.464,10	119,50	
	2021	2668	213	29.861,00	140,19	11,19	571,00	2,68	0,21	305.005,35	1.431,95	114,30
2811	2022	212	31.702,00	149,54	11,28	714,00	3,37	0,25	268.161,12	1.264,91	95,40	
	2023	216	29.005,00	134,28	10,32	736,00	3,41	0,26	299.914,21	1.388,49	106,70	
	2024	214	24.071,00	112,48	8,56	701,00	3,28	0,25	307.271,62	1.435,85	109,32	
	Durchschnitt	2811	214	28.259,33	132,10	10,05	717,00	3,35	0,26	291.782,32	1.363,08	103,81
2314	Begau	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
	2012	170	31.759,67	186,82	13,72	202,00	1,19	0,09	213.054,31	1.253,26	92,06	
	2013	149	30.127,42	202,20	13,02	221,75	1,49	0,10	218.070,26	1.463,56	94,22	
	2014	159	32.046,00	201,55	13,85	207,00	1,30	0,09	190.143,39	1.195,87	82,16	
	2015	161	29.451,00	182,93	12,73	222,00	1,38	0,10	203.779,01	1.265,71	88,05	
	2016	173	31.725,00	183,38	13,71	247,00	1,43	0,11	191.873,14	1.109,09	82,90	
	2017	187	33.153,00	177,29	14,32	326,00	1,74	0,14	190.484,35	1.018,63	82,30	
	2018	174	32.751,00	188,22	14,15	305,00	1,75	0,13	212.033,67	1.218,58	91,62	
	2019	168	33.351,00	198,52	14,41	312,00	1,86	0,13	196.687,95	1.170,76	84,99	
	2020	165	29.919,00	181,33	12,67	271,00	1,64	0,11	195.016,41	1.181,92	82,59	
2455	2021	160	35.526,00	222,04	14,47	262,00	1,64	0,11	228.902,74	1.430,64	93,25	
	2022	194	36.953,00	190,48	15,05	320,00	1,65	0,13	193.678,02	996,34	78,90	
	2023	206	38.226,00	185,56	15,57	267,00	1,30	0,11	189.753,17	921,13	77,30	
	2024	211	31.996,00	151,65	13,03	255,00	1,21	0,10	186.563,11	884,19	76,00	
	Durchschnitt	2455	204	35.725,67	175,10	14,55	280,00	1,61	0,11	189.996,10	934,55	77,40
2405	Blumenrath	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
	2012	204	90.850,46	445,37	37,78	943,46	4,62	0,39	513.262,49	2.515,99	213,45	
	2013	192	91.297,54	475,51	37,97	1.027,93	5,35	0,43	507.070,26	2.640,99	210,88	
	2014	102	97.402,30	605,74	43,38	1.391,00	6,72	0,54	528.721,09	2.763,76	219,88	
	2015	198	94.229,50	475,91	39,19	1.746,00	8,82	0,73	478.556,75	2.416,95	199,02	
	2016	199	94.556,50	475,16	39,32	1.230,00	6,13	0,51	541.319,01	2.720,20	225,12	
	2017	200	93.836,00	469,18	39,02	1.115,00	5,58	0,46	518.749,54	2.593,75	215,73	
	2018	200	89.709,00	448,54	37,31	1.364,00	6,82	0,57	554.490,99	2.772,45	230,60	
	2019	191	94.549,00	495,02	39,32	1.108,00	5,80	0,46	633.428,74	3.116,38	263,43	
	2020	117	53.183,90	454,56	22,12	637,00	5,44	0,26	310.899,10	2.655,55	129,21	
	2021	54	34.260,10	640,49	14,25	213,00	3,98	0,09	312.068,87	5.833,06	129,78	
	2022	217	44.623,50	205,64	18,56	535,00	2,47	0,22	399.774,12	1.842,28	166,26	
	2023	216	39.922,50	184,83	16,60	516,00	2,39	0,21	324.689,34	1.503,19	135,03	
	2024	187	39.133,00	209,27	16,27	490,00	2,62	0,20	287.123,38	1.535,42	119,41	
	Durchschnitt	207	41.226,33	199,91	17,14	513,67	2,49	0,21	337.195,62	1.626,96	140,23	

Grundschulen im Vergleich

Broicher Siedlung	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012	132	34.392,00	260,55	15,94	553,09	4,19	0,26	305.795,55	2.316,63	141,74	
2013	126	31.237,00	247,91	14,48	584,23	4,64	0,27	295.010,21	2.341,35	136,74	
2014	113	30.389,00	268,93	14,09	565,00	5,00	0,26	298.572,65	2.642,24	138,39	
2015	109	30.698,00	281,63	14,23	579,00	5,31	0,27	258.677,70	2.373,19	119,90	
2016	103	31.186,00	302,78	14,45	479,00	4,65	0,22	265.499,98	2.577,67	123,06	
2017	103	30.954,00	300,52	14,35	419,00	4,07	0,19	252.697,44	2.453,37	117,13	
2018	105	31.816,00	303,01	14,75	433,00	4,12	0,20	287.579,09	2.738,85	133,29	
2019	117	31.756,00	271,42	14,72	420,00	3,59	0,19	303.358,28	2.592,81	140,61	
2020	129	27.094,00	210,03	12,56	340,00	2,64	0,16	286.483,77	2.220,80	132,79	
2021	143	30.974,00	216,60	14,36	373,00	2,61	0,17	291.309,96	2.037,13	135,02	
2022	2172	158	26.140,00	165,44	12,04	474,00	3,00	0,22	301.494,34	1.908,19	138,83
2023	2327	180	28.785,00	159,92	12,37	476,00	2,64	0,20	301.112,32	1.672,85	129,37
2024		191	31.334,00	164,05	13,46	542,00	2,84	0,23	275.232,72	1.441,01	118,25
Durchschnitt	2276	176	28.753,00	163,14	12,62	497,33	2,83	0,22	292.613,12	1.674,02	128,82
Hoengen	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012	205	129.756,50	632,96	45,24	827,42	4,04	0,29	547.131,04	2.669,93	190,74	
2013	209	148.987,00	712,86	51,94	915,82	4,38	0,32	536.200,25	2.565,55	186,93	
2014	213	157.265,50	738,34	54,83	928,00	4,36	0,32	515.867,66	2.421,91	179,84	
2015	198	152.388,00	769,64	53,13	1.294,00	6,54	0,45	551.842,54	2.787,08	192,39	
2016	203	154.900,00	763,05	54,00	928,00	4,57	0,32	546.517,58	2.692,20	190,53	
2017	200	177.124,00	885,62	61,75	791,00	3,96	0,28	511.603,31	2.558,02	178,36	
2018	194	133.890,00	690,15	46,68	552,29	2,85	0,19	540.974,81	2.786,53	188,60	
2019	202	124.005,00	613,89	43,23	871,68	4,32	0,30	515.812,90	2.553,53	179,83	
2020	206	96.037,00	466,20	33,48	638,03	3,10	0,22	499.988,42	2.427,73	174,31	
2021	202	116.563,00	577,04	42,00	420,00	2,08	0,14	483.778,40	2.394,94	161,35	
2022	201	103.057,00	512,72	31,63	594,00	2,96	0,18	471.640,21	2.346,47	144,76	
2023	3258	212	101.543,00	478,98	31,77	559,00	2,64	0,17	442.573,97	2.087,61	135,84
2024		202	101.087,00	500,43	31,03	723,00	3,58	0,22	434.784,90	2.152,40	133,45
Durchschnitt	3172	205	101.895,67	46,38	31,77	625,00	3,06	0,19	425.566,36	1.795,49	138,01
Kellersberg/Ost	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012	1888	185	32.987,00	178,31	17,47	217,22	1,17	0,12	272.023,29	1.470,48	144,08
2013	2075	160	33.353,00	208,46	16,08	213,65	1,34	0,10	275.891,96	1.724,95	133,04
2014	149	31.919,00	214,22	14,94	232,00	1,56	0,11	263.501,12	1.768,46	122,32	
2015	150	33.308,00	222,05	15,59	254,00	1,69	0,12	272.651,58	1.817,68	127,69	
2016	151	34.213,00	226,58	16,01	288,00	1,70	0,13	242.321,72	1.604,78	113,41	
2017	160	34.362,00	214,76	16,08	278,00	1,74	0,13	218.187,05	1.363,67	102,11	
2018	183	39.291,00	214,70	18,39	283,00	1,55	0,13	182.506,05	997,30	85,41	
2019	183	40.783,00	222,86	19,09	322,00	1,76	0,15	157.659,92	861,53	73,78	
2020	2149	203	38.669,00	187,53	17,71	447,00	2,20	0,21	160.119,68	788,77	74,49
2021	221	38.836,00	175,73	17,75	1.204,00	5,45	0,55	164.920,50	746,25	75,38	
2022	2188	231	39.621,00	172,39	18,20	577,00	2,50	0,26	133.996,17	580,08	61,25
2023		169	32.407,00	191,38	14,81	349,00	2,06	0,16	146.791,29	866,88	67,10
2024		190	22.606,00	118,98	10,33	320,00	1,68	0,15	155.652,88	819,23	71,15
Durchschnitt	2188	197	31.611,33	160,43	13,26	770,07	2,03	0,18	145.481,11	755,40	66,50
Annapark	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012	371	77.766,40	209,61	18,57	641,84	1,73	0,15	195.124,30	525,94	46,59	
2013	357	74.010,50	207,31	17,67	630,61	1,77	0,15	202.895,48	568,33	48,45	
2014	363	73.131,50	201,46	17,46	625,00	1,72	0,15	198.798,75	547,65	47,47	
2015	365	72.343,32	198,20	17,27	697,00	1,91	0,17	181.304,94	496,73	43,29	
2016	346	70.409,50	203,50	16,81	713,00	2,06	0,17	200.622,16	579,83	47,90	
2017	365	68.197,50	186,84	16,28	731,00	2,00	0,17	175.250,93	480,14	41,85	
2018	373	62.269,00	166,94	14,87	675,00	1,81	0,16	209.286,77	561,09	49,97	
2019	364	64.605,00	177,49	15,43	724,00	1,99	0,17	187.335,86	514,66	44,73	
2020	394	59.437,00	150,86	14,19	675,80	1,72	0,16	186.903,52	474,37	44,63	
2021	377	54.749,00	145,22	13,07	659,60	1,75	0,16	193.003,29	511,95	46,09	
2022	369	54.279,00	147,10	12,96	699,70	1,90	0,17	189.443,18	513,40	45,24	
2023	387	57.693,00	149,08	13,78	808,00	2,09	0,19	203.589,66	526,07	48,61	
2024	382	54.670,00	143,12	13,05	802,50	2,10	0,19	178.337,22	466,85	42,58	
Durchschnitt	379	55.547,33	146,43	13,26	770,07	2,03	0,18	190.456,69	502,11	45,48	
Marienstraße	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012	361	47.811,00	132,44	14,34	591,00	1,64	0,18	275.399,03	762,88	82,61	
2013	358	47.412,50	132,44	14,22	602,00	1,68	0,18	281.154,85	785,35	84,34	
2014	358	45.907,00	128,23	13,77	621,00	1,73	0,19	263.899,83	737,15	79,16	
2015	348	46.958,50	134,94	14,09	701,00	2,01	0,21	265.278,14	762,29	79,58	
2016	370	47.292,00	127,82	14,19	651,00	1,76	0,20	261.609,10	707,05	78,47	
2017	290	40.318,00	139,07	12,09	613,00	2,11	0,18	241.183,86	831,91	72,35	
2018	84	36.685,00	436,73	11,00	609,00	7,25	0,18	274.480,03	3.267,62	82,34	
2019	42	33.754,00	803,67	10,13	595,00	14,17	0,18	257.716,14	6.136,10	77,31	
2020	108	31.874,00	295,13	9,56	717,00	6,64	0,22	240.558,94	2.227,40	72,16	
2021	161	30.255,00	188,50	9,08	510,00	3,18	0,15	266.573,62	1.659,65	79,90	
2022	n. v.	15.979,00	n. v.	4,79	185,00	n. v.	0,06	149.217,18	n. v.	44,76	
2023	85	20.194,00	238,51	6,06	1.092,00	12,90	0,33	191.687,98	2.264,03	57,50	
2024	95	30.640,00	322,53	9,19	1.126,00	11,85	0,34	254.110,72	2.674,85	76,23	
Durchschnitt	113	27.029,67	249,85	8,11	909,33	9,31	0,27	237.390,77	2.199,51	71,21	
Durchschnitt	2.769	211	41.714,85	205,87	14,83	554,75	3,09	258.647,49	1.357,63	95,88	

Marienschule-Realschule

Stromverbrauch je Schüler: 99,55 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 0,75 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 85,68 kWh/a

Schulgebäude, Turnhalle - Pestalozzistr. 39




Baujahr des Gebäudes:	1965, 1998, 2012	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	528
Nettogrundfläche (GEG):	6097 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2024	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	20580 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	29,7 kWp * / Nein	Vereinsnutzung:	Ja

* inkl. Batterie

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	92.607,50 kWh	2012	464,78 m³	2012	707.146,62 kWh
2013	115.505,50 kWh	2013	428,27 m³	2013	782.973,00 kWh
2014	99.250,00 kWh	2014	395,00 m³	2014	567.335,99 kWh
2015	78.950,00 kWh	2015	441,00 m³	2015	650.682,53 kWh
2016	77.900,00 kWh	2016	459,00 m³	2016	651.784,08 kWh
2017	64.050,00 kWh	2017	674,00 m³	2017	566.121,41 kWh
2018	59.150,00 kWh	2018	282,00 m³	2018	547.394,67 kWh
2019	61.500,00 kWh	2019	278,00 m³	2019	567.104,52 kWh
2020	56.000,00 kWh	2020	333,00 m³	2020	556.645,96 kWh
2021	54.600,00 kWh	2021	230,00 m³	2021	529.410,40 kWh
2022	56.400,00 kWh	2022	418,00 m³	2022	450.240,27 kWh
2023	56.600,00 kWh	2023	411,00 m³	2023	447.840,10 kWh
2024	44.550,00 kWh	2024	363,00 m³	2024	467.128,39 kWh

Johannes Rau Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)

Stromverbrauch je Schüler: 320,76 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 2,03 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 61,12 kWh/a


Neubau, Kraftzentrale - Konrad-Adenauer-Allee 1-3, Carl-von-Ossietzky-Straße



Baujahr des Gebäudes:	2016	Heizmedium / Brennwert:	Pellets / Gas / Ja	Schüler:	1151
Nettogrundfläche (GEG):	14345 m ²	Baujahr der Wärmeerzeuger:	2016	Nutzungsdauer/Woche:	81,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	46993 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein / Ja	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

Durch weitere zusätzliche Nutzungen der KuBiZ-Gastro und der drei Sporthallen stiegen der Strom- und Heizverbrauch.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012		2012		2012	
2013		2013		2013	
2014		2014		2014	
2015		2015		2015	
2016		2016		2016	
2017	235.583,00 kWh	2017	641,00 m³	2017	799.135,92 kWh
2018	543.575,00 kWh	2018	1.853,00 m³	2018	1.215.626,50 kWh
2019	423.324,00 kWh	2019	2.537,70 m³	2019	1.019.651,13 kWh
2020	398.979,00 kWh	2020	1.590,00 m³	2020	899.878,37 kWh
2021	312.212,00 kWh	2021	1.306,20 m³	2021	915.522,14 kWh
2022	333.964,00 kWh	2022	1.692,90 m³	2022	690.532,14 kWh
2023	361.065,00 kWh	2023	2.856,00 m³	2023	715.405,50 kWh
2024	414.566,00 kWh	2024	2.466,00 m³	2024	888.111,09 kWh

Liegenschaft Gustav-Heinemann-Gesamtschule (Gebäude 1-3)

Stromverbrauch je Schüler: 189,09 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 1,98 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 94,32 kWh/a


Gebäude 1: Schulgebäude - Am Klött 1



Baujahr des Gebäudes:	1972, 1982	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	1294
Nettogrundfläche (GEG):	11427 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2011	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	35080 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	428.550,00 kWh	2012	3.811,21 m³	2012	1.898.209,93 kWh
2013	383.581,00 kWh	2013	3.448,20 m³	2013	1.994.999,00 kWh
2014	401.255,34 kWh	2014	2.612,00 m³	2014	1.503.554,67 kWh
2015	362.501,97 kWh	2015	2.725,00 m³	2015	1.712.318,41 kWh
2016	354.989,12 kWh	2016	3.333,00 m³	2016	1.694.266,17 kWh
2017	369.594,12 kWh	2017	2.680,00 m³	2017	1.223.894,21 kWh
2018	319.667,91 kWh	2018	2.069,95 m³	2018	1.013.318,83 kWh
2019	158.150,85 kWh	2019	3.345,57 m³	2019	1.074.963,66 kWh
2020	209.003,56 kWh	2020	2.707,61 m³	2020	970.136,64 kWh
2021	166.710,00 kWh	2021	2.637,30 m³	2021	955.913,56 kWh
2022	174.027,00 kWh	2022	2.760,80 m³	2022	724.061,87 kWh
2023	189.891,00 kWh	2023	2.358,70 m³	2023	875.049,86 kWh
2024	169.110,00 kWh	2024	1.520,90 m³	2024	976.999,58 kWh


Gebäude 2: Containerklassen u. Erweiterungsbau - Am Klött 1



Baujahr des Gebäudes:	2011, 2019	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	1294
Nettogrundfläche (GEG):	599 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2011	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	1646 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	3.223,00 kWh	2012	16,15 m³	2012	76.681,00 kWh
2013	2.804,60 kWh	2013	14,28 m³	2013	68.812,00 kWh
2014	2.925,94 kWh	2014	12,00 m³	2014	72.716,96 kWh
2015	1.516,96 kWh	2015	10,00 m³	2015	54.031,31 kWh
2016	1.273,80 kWh	2016	7,00 m³	2016	31.751,40 kWh
2017	1.440,90 kWh	2017	6,00 m³	2017	40.722,50 kWh
2018	3.085,20 kWh	2018	6,05 m³	2018	25.236,18 kWh
2019	3.350,12 kWh	2019	19,67 m³	2019	47.027,13 kWh
2020	2.798,79 kWh	2020	17,69 m³	2020	54.406,75 kWh
2021	3.108,00 kWh	2021	29,20 m³	2021	47.496,64 kWh
2022	3.595,80 kWh	2022	37,30 m³	2022	38.736,77 kWh
2023	3.723,20 kWh	2023	31,90 m³	2023	38.032,41 kWh
2024	3.831,25 kWh	2024	37,60 m³	2024	38.777,56 kWh


Gebäude 3: Turnhalle - Am Klött 1



Baujahr des Gebäudes:	1972	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	1294
Nettogrundfläche (GEG):	1990 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2017	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	13108 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

Durch weitere zusätzliche Nutzungen/Veranstaltungen stiegen die Verbräuche.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	19.724,00 kWh	2012	441,27 m³	2012	35.955,00 kWh
2013	17.654,00 kWh	2013	422,02 m³	2013	39.514,00 kWh
2014	18.570,66 kWh	2014	398,00 m³	2014	41.145,06 kWh
2015	16.560,53 kWh	2015	1.017,00 m³	2015	38.747,35 kWh
2016	17.090,48 kWh	2016	583,00 m³	2016	58.842,90 kWh
2017	15.390,78 kWh	2017	352,00 m³	2017	162.387,69 kWh
2018	12.609,59 kWh	2018	341,00 m³	2018	336.028,54 kWh
2019	84.009,12 kWh	2019	334,80 m³	2019	261.249,39 kWh
2020	36.965,54 kWh	2020	197,45 m³	2020	230.872,16 kWh
2021	51.740,00 kWh	2021	151,30 m³	2021	244.798,40 kWh
2022	57.757,00 kWh	2022	271,00 m³	2022	257.067,04 kWh
2023	63.898,00 kWh	2023	292,50 m³	2023	238.171,74 kWh
2024	68.125,00 kWh	2024	383,10 m³	2024	272.954,81 kWh

Liegenschaft Elisabethschule (Gebäude 1-2)

Stromverbrauch je Schüler: 198,93 kWh/a Wasserverbrauch je Schüler: 2,34 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 89,31 kWh/a


Gebäude 1: Schulgebäude - Elisabethstraße 24



Baujahr des Gebäudes:	1962, 2024	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Nein	Schüler:	153
Nettogrundfläche (GEG):	2528 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2000	Nutzungsdauer/Woche:	45,5 Std
beheiztes Luftvolumen:	8241 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

Durch die die Inbetriebnahme des Mitte 2024 fertiggestellten Erweiterungsbau stiegen der Strom- und Wasserverbrauch.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	28.147,67 kWh	2012	222,26 m³	2012	257.680,48 kWh
2013	26.205,83 kWh	2013	213,27 m³	2013	307.199,00 kWh
2014	23.828,50 kWh	2014	204,00 m³	2014	205.832,37 kWh
2015	22.894,00 kWh	2015	216,00 m³	2015	229.147,22 kWh
2016	21.504,00 kWh	2016	217,00 m³	2016	228.647,65 kWh
2017	21.763,00 kWh	2017	200,00 m³	2017	251.269,23 kWh
2018	22.072,00 kWh	2018	226,00 m³	2018	216.001,93 kWh
2019	23.205,00 kWh	2019	271,00 m³	2019	215.995,60 kWh
2020	21.502,00 kWh	2020	232,00 m³	2020	213.380,42 kWh
2021	23.259,00 kWh	2021	236,00 m³	2021	210.095,53 kWh
2022	25.530,00 kWh	2022	314,00 m³	2022	153.978,95 kWh
2023	24.623,00 kWh	2023	293,00 m³	2023	153.347,52 kWh
2024	27.563,00 kWh	2024	326,00 m³	2024	145.285,86 kWh


Gebäude 2: Turnhalle - Elisabethstraße 24



Baujahr des Gebäudes:	1986	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Schüler:	153
Nettogrundfläche (GEG):	578 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2016	Nutzungsdauer/Woche:	70,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2750 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:


keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	14.256,00 kWh	2012	56,13 m³	2012	118.879,00 kWh
2013	14.185,00 kWh	2013	55,19 m³	2013	138.422,00 kWh
2014	11.801,50 kWh	2014	58,00 m³	2014	106.863,84 kWh
2015	10.633,50 kWh	2015	46,00 m³	2015	109.615,66 kWh
2016	10.554,00 kWh	2016	144,00 m³	2016	104.168,07 kWh
2017	6.789,00 kWh	2017	48,00 m³	2017	72.828,93 kWh
2018	6.357,00 kWh	2018	56,00 m³	2018	82.310,47 kWh
2019	5.828,00 kWh	2019	42,00 m³	2019	81.760,94 kWh
2020	4.073,00 kWh	2020	16,00 m³	2020	72.490,32 kWh
2021	4.336,00 kWh	2021	30,00 m³	2021	77.972,84 kWh
2022	4.738,00 kWh	2022	32,00 m³	2022	70.890,26 kWh
2023	5.269,00 kWh	2023	74,00 m³	2023	72.330,27 kWh
2024	3.647,00 kWh	2024	38,00 m³	2024	74.583,72 kWh

Weiterführende Schulen im Vergleich



Weiterführende Schulen im Vergleich

Verbräuche der weiterführenden Schulen pro Jahr											
Marienrealschule	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012	6095	463	92.607,50	200,02	15,19	464,78	1,00	0,08	688.243,37	1.486,49	112,92
2013	6391	399	115.505,50	289,49	18,07	428,27	1,07	0,07	713.258,75	1.787,62	111,60
2014	6277	385	99.250,00	257,79	15,81	395,00	1,03	0,06	638.209,75	1.657,69	101,67
2015	6164	305	78.950,00	258,85	12,81	441,00	1,45	0,07	661.256,62	2.168,06	107,28
2016	6011	213	77.900,00	365,73	12,96	459,00	2,15	0,08	666.383,54	3.128,56	110,85
2017	5973	247	64.050,00	259,22	10,72	674,00	2,73	0,11	592.518,47	2.398,05	99,20
2018		425	59.150,00	139,18	9,70	282,00	0,66	0,05	600.606,71	1.413,19	98,51
2019		448	61.500,00	137,28	10,09	278,00	0,62	0,05	602.703,42	1.345,32	98,85
2020		485	56.000,00	115,46	9,18	333,00	0,69	0,05	641.615,49	1.322,92	105,23
2021		508	54.600,00	107,48	8,95	230,00	0,45	0,04	530.198,09	1.043,70	86,96
2022		516	56.400,00	109,30	9,25	418,00	0,81	0,07	523.611,47	1.014,75	85,88
2023		536	56.600,00	105,60	9,28	411,00	0,77	0,07	514.298,75	959,51	84,35
2024		532	44.550,00	83,74	7,31	363,00	0,68	0,06	529.286,81	994,90	86,81
Durchschnitt	6097	528	52.516,67	99,55	8,61	397,33	0,75	0,07	522.399,01	988,72	85,68
KuBiZ	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2017	13671	1151	235.583,00	204,68	17,23	641,00	0,56	0,05	836.334,28	726,62	61,17
2018		1107	543.575,00	491,03	37,89	1.853,00	1,67	0,13	1.333.595,17	1.204,69	92,96
2019		1082	423.324,00	391,24	29,51	2.537,70	2,35	0,18	1.083.548,39	1.001,43	75,53
2020		1048	398.979,00	380,71	27,81	1.590,00	1,52	0,11	1.037.006,05	989,51	72,29
2021		1081	312.212,00	288,82	21,76	1.306,20	1,21	0,09	916.881,98	848,18	63,92
2022		1127	333.964,00	296,33	23,28	1.692,90	1,50	0,12	802.965,42	712,48	55,97
2023		1138	361.065,00	317,28	25,17	2.856,00	2,51	0,20	821.386,95	721,78	57,26
2024		1189	414.566,00	348,67	28,90	2.466,00	2,07	0,17	1.006.085,59	846,16	70,13
Durchschnitt	14345	1151	369.865,00	320,76	25,78	2.338,30	2,03	0,16	876.813,32	760,14	61,12
Gesamtschule	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012		1285	451.497,00	351,36	32,29	4.268,63	3,32	0,31	1.957.777,74	1.523,56	140,01
2013		1295	404.039,60	312,00	28,89	3.884,50	3,00	0,28	1.918.607,12	1.481,55	137,21
2014		1279	422.751,94	330,53	30,23	3.022,00	2,36	0,22	1.815.359,84	1.419,36	129,82
2015		1278	380.579,46	297,79	27,48	3.752,00	2,94	0,27	1.833.957,10	1.435,02	132,40
2016		1237	373.353,40	301,82	27,26	3.923,00	3,17	0,29	1.823.724,03	1.474,31	133,16
2017		1247	366.425,80	309,88	28,21	3.038,00	2,44	0,22	1.493.319,59	1.197,53	109,03
2018		1252	335.362,70	267,86	24,49	2.417,00	1,93	0,18	1.507.263,01	1.203,88	110,05
2019		1316	245.510,09	186,56	17,75	3.700,04	2,81	0,27	1.469.683,07	1.116,78	106,28
2020		1274	248.767,89	195,27	17,75	2.922,75	2,29	0,21	1.446.279,54	1.135,23	103,19
2021		1264	221.558,00	175,28	15,81	2.817,80	2,23	0,20	1.250.057,17	981,21	89,19
2022		1295	235.379,80	181,76	16,79	3.069,10	2,37	0,22	1.185.446,30	937,85	84,58
2023		1306	257.512,20	197,18	18,37	2.683,10	2,05	0,19	1.321.214,58	1.020,24	94,27
2024		1280	241.066,25	188,33	17,20	1.941,60	1,52	0,14	1.459.287,86	1.117,37	104,12
Durchschnitt	14015	1294	244.652,75	189,09	17,46	2.564,60	1,98	0,18	1.321.982,91	1.025,16	94,32
Elisabethschule	qm	Schüler	Stromverbrauch (kWh/a)	Stromverbrauch (kWh/a) je Schüler	Stromverbrauch (kWh/a) je qm	Wasserverbrauch (m³/a)	Wasserverbrauch (m³/a) je Schüler	Wasserverbrauch (m³/a) je qm	Heizwärmeverbrauch (kWh/a)	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je Schüler	Heizwärmeverbrauch (kWh/a) je qm
2012		132	42.403,67	321,24	15,01	278,40	2,11	0,10	366.600,50	2.777,28	129,73
2013		136	40.390,83	296,99	14,29	268,45	1,97	0,10	406.355,91	2.987,91	143,80
2014		129	35.630,00	276,20	12,61	262,00	2,03	0,09	351.292,62	2.723,20	124,32
2015		128	33.527,50	261,93	11,86	262,00	2,05	0,09	344.208,31	2.689,13	121,81
2016		126	32.058,00	254,43	11,34	361,00	2,87	0,13	340.192,23	2.699,94	120,39
2017		105	28.552,00	271,92	10,10	248,00	2,36	0,09	339.118,49	3.229,70	120,01
2018		123	28.429,00	231,13	10,06	282,00	2,29	0,10	327.060,66	2.659,03	115,74
2019		134	29.033,00	216,66	10,27	313,00	2,34	0,11	316.287,38	2.360,35	111,93
2020		132	25.575,00	193,75	9,05	248,00	1,88	0,09	329.179,58	2.493,78	116,49
2021		145	27.595,00	190,31	9,77	266,00	1,83	0,09	288.493,39	1.989,61	102,09
2022		146	30.268,00	207,32	10,71	346,00	2,37	0,12	261.319,87	1.789,86	92,48
2023		160	29.892,00	186,83	10,58	367,00	2,29	0,13	258.803,53	1.617,52	91,59
2024		2966	154	31.210,00	202,66	10,52	364,00	2,36	248.780,63	1.615,46	83,88
Durchschnitt	2873	153	30.456,67	198,93	10,60	359,00	2,34	0,13	256.301,34	1.674,28	89,31
Durchschnitt	9.333	782	174.372,77	202,08	15,61	1.414,81	1,78	0,13	744.374,15	1.112,32	82,61

VABW Nordring (ehem. GS Kellersberg)

Stromverbrauch je m²:

14,65 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,13 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²: **126,84 kWh/a**


Hauptgebäude - Nordring 2



Baujahr des Gebäudes:	1964	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	114
Nettogrundfläche (GEG):	1202 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2022	Nutzungsdauer/Woche:	39,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	3967 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024: Wiedernutzung des Gebäudes (VABW) ab 2015

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	11.553,67 kWh	2012	173,00 m³	2012	194.545,00 kWh
2013	7.359,33 kWh	2013	111,33 m³	2013	204.852,57 kWh
2014	10.985,00 kWh	2014	86,00 m³	2014	187.801,68 kWh
2015	25.778,00 kWh	2015	69,86 m³	2015	283.336,46 kWh
2016	27.023,40 kWh	2016	112,00 m³	2016	293.497,72 kWh
2017	31.114,60 kWh	2017	193,00 m³	2017	254.850,24 kWh
2018	26.453,00 kWh	2018	189,00 m³	2018	230.230,66 kWh
2019	24.342,00 kWh	2019	264,00 m³	2019	180.403,56 kWh
2020	22.754,00 kWh	2020	143,00 m³	2020	160.924,14 kWh
2021	22.298,80 kWh	2021	468,69 m³	2021	158.287,80 kWh
2022	17.807,40 kWh	2022	173,49 m³	2022	138.136,60 kWh
2023	17.045,80 kWh	2023	152,82 m³	2023	136.369,94 kWh
2024	17.973,00 kWh	2024	129,00 m³	2024	123.445,38 kWh

Turnhalle "Nordring"

Stromverbrauch je m²:

11,27 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,10 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

209,81 kWh/a


Turnhalle - Nordring 2



Baujahr des Gebäudes:	1963	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	59
Nettogrundfläche (GEG):	520 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2001	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2539 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	8.325,17 kWh	2012		2012	206.891,02 kWh
2013	7.161,83 kWh	2013		2013	221.213,89 kWh
2014	7.950,00 kWh	2014		2014	183.428,68 kWh
2015	9.049,00 kWh	2015	32,14 m³	2015	206.206,07 kWh
2016	6.195,50 kWh	2016	54,00 m³	2016	121.421,64 kWh
2017	4.922,50 kWh	2017	35,00 m³	2017	109.314,54 kWh
2018	5.675,00 kWh	2018	54,00 m³	2018	107.074,68 kWh
2019	6.725,00 kWh	2019	50,59 m³	2019	107.395,47 kWh
2020	4.487,00 kWh	2020	56,41 m³	2020	77.208,40 kWh
2021	4.101,60 kWh	2021	35,18 m³	2021	67.320,49 kWh
2022	5.424,50 kWh	2022	58,82 m³	2022	82.622,33 kWh
2023	6.823,90 kWh	2023	58,00 m³	2023	105.098,81 kWh
2024	5.320,00 kWh	2024	37,00 m³	2024	98.833,42 kWh

VABW Ostring (ehem. VHS Kellersberg)

Stromverbrauch je m²:

7,83 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,05 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²: **209,32 kWh/a**


Hauptgebäude - Ostring 2



Baujahr des Gebäudes:	vor 1954	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Nein	Nutzer/Tag:	99
Nettogrundfläche (GEG):	937 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	1985	Nutzungsdauer/Woche:	46,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	3374 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	17.889,75 kWh	2012	36,25 m³	2012	234.950,60 kWh
2013	5.122,25 kWh	2013	0,75 m³	2013	191.398,00 kWh
2014	12.036,00 kWh	2014	74,00 m³	2014	228.724,63 kWh
2015	20.914,43 kWh	2015	175,44 m³	2015	251.101,32 kWh
2016	19.307,77 kWh	2016	126,56 m³	2016	208.842,72 kWh
2017	16.662,80 kWh	2017	170,97 m³	2017	215.296,14 kWh
2018	13.763,00 kWh	2018	139,03 m³	2018	204.955,46 kWh
2019	10.998,00 kWh	2019	115,00 m³	2019	162.913,66 kWh
2020	7.508,00 kWh	2020	65,00 m³	2020	166.879,52 kWh
2021	7.084,10 kWh	2021	52,23 m³	2021	197.514,65 kWh
2022	6.440,50 kWh	2022	50,86 m³	2022	189.865,44 kWh
2023	6.663,40 kWh	2023	43,92 m³	2023	163.152,79 kWh
2024	8.904,00 kWh	2024	43,00 m³	2024	158.920,16 kWh

Städt. Kinder- und Jugendtreff "Alte Dorfschule"

Stromverbrauch je m²: 14,97 kWh/a Wasserverbrauch je m²: 0,34 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 144,70 kWh/a


Hauptgebäude - Dorfstraße 77



Baujahr des Gebäudes:	1910	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	23
Nettogrundfläche (GEG):	224 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2017	Nutzungsdauer/Woche:	37,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	776 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

Durch eine intensivere Nutzung erhöhten sich der Strom-, Wasser- und Heizverbrauch.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	4.542,93 kWh	2012	94,00 m³	2012	59.027,48 kWh
2013	4.530,00 kWh	2013	109,31 m³	2013	62.586,00 kWh
2014	4.339,00 kWh	2014	94,00 m³	2014	45.687,68 kWh
2015	5.245,00 kWh	2015	114,00 m³	2015	51.944,22 kWh
2016	4.677,00 kWh	2016	95,00 m³	2016	52.957,03 kWh
2017	4.215,33 kWh	2017	82,00 m³	2017	48.691,00 kWh
2018	3.888,67 kWh	2018	115,00 m³	2018	34.058,39 kWh
2019	3.602,00 kWh	2019	85,00 m³	2019	34.793,28 kWh
2020	3.556,00 kWh	2020	59,00 m³	2020	30.005,16 kWh
2021	3.784,80 kWh	2021	47,47 m³	2021	32.793,99 kWh
2022	2.821,60 kWh	2022	48,15 m³	2022	26.386,52 kWh
2023	3.241,60 kWh	2023	69,38 m³	2023	27.387,62 kWh
2024	3.979,00 kWh	2024	112,00 m³	2024	30.756,85 kWh

Kinder- und Jugendtreff "Altes Rathaus"

Stromverbrauch je m²: 18,60 kWh/a Wasserverbrauch je m²: 0,09 m³/a Heizwärmeverbrauch je m²: 115,01 kWh/a


Hauptgebäude - Aachener Straße 1



Baujahr des Gebäudes:	1913	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Nein	Nutzer/Tag:	38
Nettogrundfläche (GEG):	1524 m ²	Baujahre der Wärmeerzeuger:	1984 / 1991 / 1991	Nutzungsdauer/Woche:	33,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	4876 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

Die Nutzer wurden im Jahr 2024 in der Marienstraße 23 untergebracht.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	22.343,75 kWh	2012	463,30 m³	2012	284.623,00 kWh
2013	23.407,25 kWh	2013	184,83 m³	2013	308.637,00 kWh
2014	20.964,00 kWh	2014	156,00 m³	2014	229.513,70 kWh
2015	25.699,60 kWh	2015	358,00 m³	2015	261.144,03 kWh
2016	24.574,00 kWh	2016	114,00 m³	2016	238.542,22 kWh
2017	25.278,28 kWh	2017	397,80 m³	2017	271.298,10 kWh
2018	26.987,72 kWh	2018	165,20 m³	2018	230.163,00 kWh
2019	26.196,00 kWh	2019	155,00 m³	2019	247.403,15 kWh
2020	25.260,00 kWh	2020	183,00 m³	2020	231.420,36 kWh
2021	23.239,00 kWh	2021	119,00 m³	2021	218.791,30 kWh
2022	26.777,00 kWh	2022	130,00 m³	2022	199.236,59 kWh
2023	30.239,00 kWh	2023	110,00 m³	2023	160.313,96 kWh
2024	28.020,00 kWh	2024	185,00 m³	2024	96.811,75 kWh

Gemeindehaus Warden

Stromverbrauch je m²:

11,49 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,24 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

106,41 kWh/a


Hauptgebäude - Am alten Gericht 30



Baujahr des Gebäudes:	1872	Heizmedium / Brennwert:	Luft-Luft-WP	Nutzer/Tag:	5 bis 30
Nettogrundfläche (GEG):	145 m ²	Baujahre der Wärmeerzeuger:	2024	Nutzungsdauer/Woche:	12,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	405 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

Mitte 2024 wurde auf Luft-Luft-Wärmepumpen (Klimasplitgeräte) umgerüstet. Der Verbrauch ist abhängig vom Nutzerverhalten, da die Geräte von den Nutzern individuell ein- und ausgeschaltet werden. Der Heizverbrauch ist seit der Umrüstung im Stromverbrauch enthalten.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	6.760,33 kWh	2012	281,00 m³	2012	13.510,50 kWh
2013	6.519,00 kWh	2013	287,54 m³	2013	14.860,27 kWh
2014	7.747,00 kWh	2014	684,97 m³	2014	15.753,50 kWh
2015	6.504,00 kWh	2015	165,41 m³	2015	13.862,43 kWh
2016	6.671,40 kWh	2016	151,08 m³	2016	13.789,54 kWh
2017	4.385,60 kWh	2017	76,33 m³	2017	19.995,32 kWh
2018	3.849,00 kWh	2018	113,00 m³	2018	18.735,56 kWh
2019	2.868,00 kWh	2019	84,00 m³	2019	16.985,67 kWh
2020	1.895,00 kWh	2020	58,00 m³	2020	12.542,17 kWh
2021	1.885,20 kWh	2021	46,54 m³	2021	8.296,83 kWh
2022	2.261,60 kWh	2022	82,03 m³	2022	14.084,51 kWh
2023	2.268,20 kWh	2023	5,42 m³	2023	19.330,97 kWh
2024	4.292,00 kWh	2024	98,00 m³	2024	6.683,63 kWh

Gemeindehaus Bettendorf

Stromverbrauch je m²:

7,36 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,36 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

59,01 kWh/a


Hauptgebäude - Baesweiler Straße 25



Baujahr des Gebäudes:	1948	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	14
Nettogrundfläche (GEG):	158 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2022	Nutzungsdauer/Woche:	variiert (ca. 12 Std)
beheiztes Luftvolumen:	462 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	2.159,58 kWh	2012	37,93 m³	2012	17.018,00 kWh
2013	1.614,42 kWh	2013	52,04 m³	2013	19.018,00 kWh
2014	2.172,00 kWh	2014	58,00 m³	2014	10.410,00 kWh
2015	2.004,00 kWh	2015	53,25 m³	2015	12.520,00 kWh
2016	1.898,50 kWh	2016	58,35 m³	2016	12.720,00 kWh
2017	1.880,50 kWh	2017	49,40 m³	2017	12.120,00 kWh
2018	1.504,00 kWh	2018	59,00 m³	2018	13.210,00 kWh
2019	1.590,00 kWh	2019	51,00 m³	2019	13.380,00 kWh
2020	1.397,00 kWh	2020	71,00 m³	2020	14.060,00 kWh
2021	1.241,00 kWh	2021	85,00 m³	2021	13.290,00 kWh
2022	1.239,00 kWh	2022	60,00 m³	2022	7.477,96 kWh
2023	1.081,00 kWh	2023	53,00 m³	2023	8.206,94 kWh
2024	1.170,00 kWh	2024	60,00 m³	2024	8.679,00 kWh

Gerätehaus Bettendorf

Stromverbrauch je m²:

53,64 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,20 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

153,03 kWh/a


Gerätehaus - Baesweiler Straße 25



Baujahr des Gebäudes:	1969	Heizmedium / Brennwert:	Flüssiggas / Ja	Nutzer/Tag:	10
Nettogrundfläche (GEG):	60 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2014	Nutzungsdauer/Woche:	9,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	168 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

Durch eine intensivere Nutzung sind die Stromverbräuche gestiegen.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	4.160,00 kWh	2012	5,07 m³	2012	7.884,54 kWh
2013	4.210,00 kWh	2013	6,96 m³	2013	8.204,00 kWh
2014	3.845,00 kWh	2014	4,00 m³	2014	6.547,00 kWh
2015	3.283,00 kWh	2015	6,00 m³	2015	8.790,21 kWh
2016	3.607,10 kWh	2016	7,00 m³	2016	7.376,40 kWh
2017	3.888,90 kWh	2017	7,00 m³	2017	8.359,92 kWh
2018	5.293,00 kWh	2018	93,00 m³	2018	9.835,20 kWh
2019	3.189,00 kWh	2019	19,00 m³	2019	7.191,99 kWh
2020	1.618,00 kWh	2020	3,00 m³	2020	7.314,93 kWh
2021	1.658,00 kWh	2021	3,00 m³	2021	8.974,62 kWh
2022	2.231,00 kWh	2022	3,00 m³	2022	8.359,92 kWh
2023	2.696,00 kWh	2023	20,00 m³	2023	7.622,28 kWh
2024	4.728,00 kWh	2024	13,00 m³	2024	7.991,10 kWh

Feuer- und Rettungswache Alsdorf

Stromverbrauch je m²:

26,85 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,25 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²: **165,44 kWh/a**


Feuer- und Rettungswache - Am Feuerwehrhaus 1



Baujahr des Gebäudes:	2000, 2020	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	56
Nettogrundfläche (GEG):	2782 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2011	Nutzungsdauer/Woche:	168,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	10434 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	9,9 kWp / Ja	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	98.069,00 kWh	2012	780,93 m³	2012	430.183,70 kWh
2013	98.460,00 kWh	2013	780,67 m³	2013	433.615,00 kWh
2014	103.440,60 kWh	2014	621,00 m³	2014	345.780,17 kWh
2015	103.356,80 kWh	2015	695,00 m³	2015	368.986,23 kWh
2016	97.659,00 kWh	2016	662,00 m³	2016	397.549,65 kWh
2017	88.801,00 kWh	2017	691,00 m³	2017	389.084,78 kWh
2018	82.919,00 kWh	2018	786,00 m³	2018	370.429,10 kWh
2019	79.875,00 kWh	2019	615,00 m³	2019	392.923,16 kWh
2020	80.451,00 kWh	2020	556,00 m³	2020	378.830,36 kWh
2021	74.027,00 kWh	2021	614,00 m³	2021	456.408,05 kWh
2022	74.644,00 kWh	2022	674,00 m³	2022	409.094,43 kWh
2023	72.744,00 kWh	2023	668,00 m³	2023	418.324,56 kWh
2024	75.002,00 kWh	2024	724,00 m³	2024	372.653,07 kWh

Feuerwehrhaus Hoengen

Stromverbrauch je m²:

20,97 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,03 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

144,07 kWh/a


Feuerwehrhaus - Alte Wardener Straße 153



Baujahr des Gebäudes:	1956	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	12
Nettogrundfläche (GEG):	447 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2011	Nutzungsdauer/Woche:	9,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	1574 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein / Ja	Vereinsnutzung:	Nein

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	5.259,92 kWh	2012	20,14 m³	2012	84.095,00 kWh
2013	5.077,08 kWh	2013	20,00 m³	2013	77.839,00 kWh
2014	4.814,40 kWh	2014	13,00 m³	2014	56.235,41 kWh
2015	5.445,60 kWh	2015	17,00 m³	2015	65.076,94 kWh
2016	5.654,00 kWh	2016	10,00 m³	2016	56.552,65 kWh
2017	5.792,00 kWh	2017	13,00 m³	2017	70.052,93 kWh
2018	5.675,00 kWh	2018	13,00 m³	2018	61.382,54 kWh
2019	7.388,00 kWh	2019	15,00 m³	2019	71.436,82 kWh
2020	7.955,80 kWh	2020	9,00 m³	2020	61.716,73 kWh
2021	7.724,20 kWh	2021	3,75 m³	2021	62.023,85 kWh
2022	10.677,00 kWh	2022	21,25 m³	2022	66.130,53 kWh
2023	9.482,00 kWh	2023	9,00 m³	2023	52.642,80 kWh
2024	7.966,00 kWh	2024	11,00 m³	2024	49.740,80 kWh

Annabad

Stromverbrauch je m²:

54,67 kWh/a


Wasserverbrauch je m²:

2,25 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

172,15 kWh/a


Hallenbad - Konrad-Adenauer-Allee 7b



Baujahr des Gebäudes:	2024	Heizmedium / Brennwert:	Öl (temporär)	Nutzer/Tag:	250
Nettogrundfläche (GEG):	3027 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2024 (temporär)	Nutzungsdauer/Woche:	92,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	33300 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	PV folgt	Vereinsnutzung:	ja

Anmerkungen für 2024:

Das Annabad ist am 02.07.2024 in Betrieb gegangen und wird aktuell noch über eine mobile/temporäre Heizungsanlage der SWA mit Wärme versorgt. Ende 2025 wird hier auf das Konzept der Energielandschaft AnnA 4.0 umgerüstet.



Säule rechts: witterungsbereinigter Verbrauch

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012		2012		2012	
2013		2013		2013	
2014		2014		2014	
2015		2015		2015	
2016		2016		2016	
2017		2017		2017	
2018		2018		2018	
2019		2019		2019	
2020		2020		2020	
2021		2021		2021	
2022		2022		2022	
2023		2023		2023	
2024	165.480,00 kWh	2024	6.822,00 m ³	2024	490.500,00 kWh

Jugendkunstschule "Aber Hallo"

Stromverbrauch je m²:

30,07 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,30 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

k. A.


Werkstatt - Carl-von-Ossietzky-Str. 4



Baujahr des Gebäudes:	2023	Heizmedium / Brennwert:	Luft-/Wasser-WP	Nutzer/Tag:	200
Nettogrundfläche (GEG):	477 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2023/2024	Nutzungsdauer/Woche:	66,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	3117 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	nein	Vereinsnutzung:	ja

Anmerkungen für 2024:

Der Neubau hat den Standort der alten Jugendkunstschule in Busch abgelöst. Der Heizverbrauch ist im Stromverbrauch enthalten.



Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012		2012		2012	
2013		2013		2013	
2014		2014		2014	
2015		2015		2015	
2016		2016		2016	
2017		2017		2017	
2018		2018		2018	
2019		2019		2019	
2020		2020		2020	
2021		2021		2021	
2022		2022		2022	
2023		2023		2023	
2024	14.350,00 kWh	2024	145,00 m³	2024	

Turnhalle "An der Mariensäule"

Stromverbrauch je m²:

30,19 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

1,12 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

127,65 kWh/a


Turnhalle - An der Mariensäule 30



Baujahr des Gebäudes:	1990	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	101
Nettogrundfläche (GEG):	616 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2011	Nutzungsdauer/Woche:	40,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	3227 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



0

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	9.759,92 kWh	2012	86,86 m³	2012	85.542,00 kWh
2013	9.599,08 kWh	2013	171,60 m³	2013	97.553,00 kWh
2014	9.071,00 kWh	2014	62,00 m³	2014	82.787,67 kWh
2015	7.832,00 kWh	2015	51,00 m³	2015	83.183,31 kWh
2016	6.664,70 kWh	2016	29,00 m³	2016	53.885,62 kWh
2017	6.673,70 kWh	2017	34,75 m³	2017	61.227,98 kWh
2018	5.377,60 kWh	2018	59,25 m³	2018	66.978,61 kWh
2019	5.888,00 kWh	2019	46,00 m³	2019	91.558,79 kWh
2020	3.754,00 kWh	2020	21,00 m³	2020	61.379,15 kWh
2021	3.372,30 kWh	2021	19,85 m³	2021	50.759,73 kWh
2022	41.578,10 kWh	2022	1.766,80 m³	2022	75.164,57 kWh
2023	10.702,60 kWh	2023	325,75 m³	2023	68.961,37 kWh
2024	4.615,00 kWh	2024	27,00 m³	2024	64.632,19 kWh

Burg Alsdorf

Stromverbrauch je m²:

27,08 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,14 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

130,54 kWh/a


Burggebäude - Burgstraße 17



Baujahr des Gebäudes:	1617	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	25
Nettogrundfläche (GEG):	859 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2010	Nutzungsdauer/Woche:	50,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	2619 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	22.236,00 kWh	2012	95,06 m³	2012	138.964,00 kWh
2013	21.186,00 kWh	2013	78,65 m³	2013	146.945,00 kWh
2014	25.258,80 kWh	2014	77,00 m³	2014	115.808,30 kWh
2015	23.815,20 kWh	2015	86,00 m³	2015	110.395,00 kWh
2016	25.708,00 kWh	2016	107,00 m³	2016	115.628,51 kWh
2017	25.445,50 kWh	2017	105,25 m³	2017	106.939,00 kWh
2018	25.065,50 kWh	2018	114,75 m³	2018	107.735,00 kWh
2019	25.749,00 kWh	2019	115,00 m³	2019	105.861,00 kWh
2020	22.467,00 kWh	2020	93,00 m³	2020	89.170,00 kWh
2021	23.359,00 kWh	2021	105,00 m³	2021	112.347,00 kWh
2022	21.073,00 kWh	2022	114,00 m³	2022	98.609,00 kWh
2023	23.006,00 kWh	2023	140,00 m³	2023	94.144,00 kWh
2024	25.702,00 kWh	2024	118,00 m³	2024	100.031,64 kWh

Remise Alsdorf

Stromverbrauch je m²:

38,64 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,38 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²:

243,70 kWh/a


Remise - Burgstraße 17



Baujahr des Gebäudes:	1742	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	bis zu 45
Nettogrundfläche (GEG):	307 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	2010	Nutzungsdauer/Woche:	45,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	1229 m ³	Photovoltaik/Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten



Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	12.784,00 kWh	2012	146,71 m³	2012	25.525,00 kWh
2013	15.907,92 kWh	2013	117,07 m³	2013	76.125,00 kWh
2014	13.136,95 kWh	2014	121,00 m³	2014	78.250,00 kWh
2015	10.799,80 kWh	2015	108,00 m³	2015	75.338,43 kWh
2016	13.131,00 kWh	2016	105,00 m³	2016	79.789,84 kWh
2017	11.237,00 kWh	2017	85,00 m³	2017	68.882,88 kWh
2018	10.078,00 kWh	2018	93,00 m³	2018	70.043,78 kWh
2019	10.474,00 kWh	2019	108,00 m³	2019	66.506,97 kWh
2020	9.248,00 kWh	2020	27,00 m³	2020	58.829,47 kWh
2021	8.566,00 kWh	2021	58,00 m³	2021	47.520,76 kWh
2022	11.174,00 kWh	2022	111,00 m³	2022	50.532,02 kWh
2023	12.295,00 kWh	2023	124,00 m³	2023	68.720,47 kWh
2024	12.153,00 kWh	2024	112,00 m³	2024	77.930,09 kWh

Rathaus Alsdorf

Stromverbrauch je m²:

25,86 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:

0,15 m³/a

Heizwärmeverbrauch je m²: 111,98 kWh/a


Rathaus - Hubertusstraße 17



Baujahr des Gebäudes:	1970	Heizmedium / Brennwert:	Gas / Ja	Nutzer/Tag:	229
Nettogrundfläche (GEG):	7103 m ²	Baujahr der Wärmeerzeuger:	2009	Nutzungsdauer/Woche:	53,5 Std
beheiztes Luftvolumen:	19534 m ³	Photovoltaik/Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Nein


Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten




Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	257.156,00 kWh	2012	1.385,00 m³	2012	939.386,00 kWh
2013	238.183,00 kWh	2013	1.255,99 m³	2013	958.980,00 kWh
2014	236.200,00 kWh	2014	1.160,00 m³	2014	755.339,83 kWh
2015	255.900,00 kWh	2015	1.325,00 m³	2015	775.219,36 kWh
2016	282.551,00 kWh	2016	985,00 m³	2016	831.498,86 kWh
2017	287.929,00 kWh	2017	1.078,00 m³	2017	775.139,77 kWh
2018	282.762,00 kWh	2018	1.165,00 m³	2018	748.539,34 kWh
2019	250.726,00 kWh	2019	1.384,26 m³	2019	836.709,76 kWh
2020	220.717,00 kWh	2020	1.126,79 m³	2020	735.308,25 kWh
2021	215.339,00 kWh	2021	984,90 m³	2021	801.866,42 kWh
2022	195.589,00 kWh	2022	1.125,60 m³	2022	723.669,27 kWh
2023	179.029,00 kWh	2023	998,40 m³	2023	647.715,03 kWh
2024	176.350,00 kWh	2024	991,00 m³	2024	712.545,56 kWh

Sonstige städtische Objekte im Vergleich




Sonstige städtische Objekte im Vergleich



Trauerhalle Kellersberg

Mariadorfer Straße

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch
2017	7.589,00 kWh	2017	388,00 m ³
2018	6.376,00 kWh	2018	417,00 m ³
2019	11.244,00 kWh	2019	406,00 m ³
2020	10.178,00 kWh	2020	615,00 m ³
2021	6.074,00 kWh	2021	396,00 m ³
2022	7.579,00 kWh	2022	425,00 m ³
2023	9.165,00 kWh	2023	703,00 m ³
2024	6.326,00 kWh	2024	298,00 m ³



Gebäudegröße:
218 m²

Stromverbrauch je m²:
35,26 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:
2,18 m³/a


Anmerkungen für 2024:

Die Infrarotheizungen werden von den Nutzern vor Ort bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet.

Trauerhalle Schaufenberg

Voßpfädchen / Maurerstraße

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch
2017	2.154,00 kWh	2017	283,00 m ³
2018	4.959,00 kWh	2018	199,00 m ³
2019	4.300,00 kWh	2019	213,00 m ³
2020	3.941,00 kWh	2020	295,00 m ³
2021	3.354,00 kWh	2021	130,00 m ³
2022	5.250,00 kWh	2022	184,00 m ³
2023	6.428,00 kWh	2023	160,00 m ³
2024	5.442,00 kWh	2024	96,00 m ³



Gebäudegröße:
164 m²

Stromverbrauch je m²:
34,72 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:
0,89 m³/a



Anmerkungen für 2024:

Die Infrarotheizungen werden von den Nutzern vor Ort bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet.

Trauerhalle Nord

Übacher Weg

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch
2017	8.746,00 kWh	2017	44,00 m ³
2018	7.804,00 kWh	2018	32,00 m ³
2019	10.508,00 kWh	2019	33,00 m ³
2020	8.977,00 kWh	2020	32,00 m ³
2021	5.676,00 kWh	2021	39,00 m ³
2022	8.104,00 kWh	2022	112,00 m ³
2023	7.606,00 kWh	2023	87,00 m ³
2024	8.522,00 kWh	2024	34,67 m ³



Gebäudegröße:
300 m²

Stromverbrauch je m²:
26,92 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:
0,26 m³/a



Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten

Trauerhalle Mariendorf

Feldstraße / Marienstraße

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch
2017	3.948,00 kWh	2017	214,00 m ³
2018	2.243,00 kWh	2018	243,00 m ³
2019	10.724,00 kWh	2019	252,00 m ³
2020	6.595,00 kWh	2020	103,00 m ³
2021	5.793,00 kWh	2021	127,00 m ³
2022	8.548,00 kWh	2022	189,00 m ³
2023	8.821,00 kWh	2023	189,00 m ³
2024	7.138,00 kWh	2024	94,00 m ³



Gebäudegröße:
131 m²

Stromverbrauch je m²:
62,15 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:
1,20 m³/a



Anmerkungen für 2024:

Die Infrarotheizungen werden von den Nutzern vor Ort bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet.

Trauerhalle Hoengen

Jülicher Straße / Ludwig-Schaffrath-Straße

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch
2017	5.283,00 kWh	2017	168,00 m ³
2018	3.714,00 kWh	2018	235,00 m ³
2019	4.416,00 kWh	2019	252,00 m ³
2020	8.161,00 kWh	2020	152,00 m ³
2021	8.656,00 kWh	2021	123,00 m ³
2022	9.146,00 kWh	2022	180,00 m ³
2023	9.493,00 kWh	2023	136,00 m ³
2024	7.969,00 kWh	2024	93,71 m ³



Gebäudegröße:
177 m²

Stromverbrauch je m²:
50,06 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:
0,77 m³/a

Anmerkungen für 2024:

Die Infrarotheizungen werden von den Nutzern vor Ort bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet.


Trauerhalle Warden

Dr.-Lausberg Straße


Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch
2017	1.086,00 kWh	2017	144,00 m ³
2018	1.254,00 kWh	2018	108,00 m ³
2019	1.889,00 kWh	2019	88,00 m ³
2020	2.435,00 kWh	2020	96,00 m ³
2021	2.677,00 kWh	2021	80,00 m ³
2022	2.452,00 kWh	2022	94,00 m ³
2023	2.714,00 kWh	2023	77,00 m ³
2024	2.696,00 kWh	2024	167,00 m ³



Stromverbrauch [kWh]



Wasserverbrauch [m³]



Gebäudegröße:
133 m²

Stromverbrauch je m²:
19,71 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:
0,63 m³/a

Anmerkungen für 2024:

Die Infrarotheizungen werden von den Nutzern vor Ort bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet.


Trauerhalle Begau

Alter Römerweg


Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch
2017	1.789,00 kWh	2017	47,00 m ³
2018	1.498,00 kWh	2018	96,00 m ³
2019	4.066,00 kWh	2019	60,00 m ³
2020	1.676,00 kWh	2020	73,00 m ³
2021	2.197,00 kWh	2021	43,00 m ³
2022	1.985,00 kWh	2022	74,00 m ³
2023	1.782,00 kWh	2023	49,00 m ³
2024	2.084,00 kWh	2024	27,00 m ³



Stromverbrauch [kWh]



Wasserverbrauch [m³]



Gebäudegröße:
66 m²

Stromverbrauch je m²:
29,43 kWh/a

Wasserverbrauch je m²:
0,75 m³/a

Anmerkungen für 2024:

Die Infrarotheizungen werden von den Nutzern vor Ort bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet.


Trauerhalle Broicher Siedlung

Blumenrather Straße


Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch
2017	1.584,00 kWh	2017	140,00 m ³
2018	1.257,00 kWh	2018	134,00 m ³
2019	2.248,00 kWh	2019	128,00 m ³
2020	5.839,00 kWh	2020	80,00 m ³
2021	3.850,00 kWh	2021	54,00 m ³
2022	4.051,00 kWh	2022	74,00 m ³
2023	4.037,00 kWh	2023	71,00 m ³
2024	4.115,00 kWh	2024	72,00 m ³



Stromverbrauch [kWh]



Wasserverbrauch [m³]



Gebäudegröße:
95 m²


Stromverbrauch je m²:
42,85 kWh/a


Wasserverbrauch je m²:
0,76 m³/a


Anmerkungen für 2024:


Die Infrarotheizungen werden von den Nutzern vor Ort bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet.

Trauerhallen im Vergleich









Beispiele aus den durchgeföhrten Maßnahmen

laufende Nr.:	Fertigstellung	Liegenschaft	Maßnahmenbeschreibung
1	2021	GGS Ofden	Erweiterung / Sanierung OGS auf energetisch höchstem Standard
2	2021	KGS Hoengen	Erweiterung / Sanierung OGS auf energetisch höchstem Standard
3	2021	GGS Blumenrath	Einbau einer Gas-Brennwertanlage u. Erneuerung des WW-Speichers in den Sporthallen
4	2021	GGS Blumenrath	Erweiterung / Sanierung OGS auf energetisch höchstem Standard
5	2021	Kita Florianstraße	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen
6	2021	GGS Annapark	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen
7	2021	KGS Begau	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen
8	2022	Marien-Realschule	Fassadensanierung
9	2022	GGS Broicher Siedlung	Erweiterung / Sanierung OGS auf energetisch höchstem Standard
10	2022	KGS Begau	Einbau einer Gas-Brennwertanlage u. Erneuerung des WW-Speichers in den Sporthallen
11	2022	GGS Broicher Siedlung - Sporthalle u. GM	Einbau einer Gas-Brennwertanlage u. Erneuerung des WW-Speichers in den Sporthallen
12	2022	VABW Nordring	Einbau einer Gas-Brennwertanlage u. Erneuerung des WW-Speichers in den Sporthallen
13	2022	GM Bettendorf	Einbau einer Gas-Brennwertanlage u. Erneuerung des WW-Speichers in den Sporthallen
14	2022	FW Alsdorf	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen
15	2023	GHG	Erneuerung RLT-Anlagen und Türanlage , Umrüstung Innenbeleuchtung LED (PZ), Sanierung Schulhoftoiletten
16	2023	Jugendkunstschule	Errichtung Ersatzneubau auf energetisch höchstem Standard
17	2023	KGS Hoengen Mehrzweckhalle	Dachsanierung
18	2023	GGS Ofden	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
19	2023	Sporthalle KGS Begau	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
20	2023	GGS Kellersberg/Ost	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
21	2023	Sporthalle Gebäude Marienstr.	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
22	2024	GGS Schaufenberg	Erweiterung / Sanierung OGS auf energetisch höchstem Standard
23	2024	Elisabethschule	Schulische Erweiterungen auf energetisch höchstem Standard
24	2024	Sporthalle KGS Hoengen	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
25	2024	Kita Friedenstraße	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
26	2024	Kita Straßburger Straße	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
27	2024	Marien-Realschule	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
28	2024	GGS Schaufenberg	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
29	2024	Sporthalle GGS Alsdorf-Annapark	Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen inklusive Batteriespeichern
30	2024	Marien-Realschule	Erneuerung Heizungsanlage
31	2024	Rathaus	Fenstersanierung mit Raffstores
32	2025	KGS Hoengen	LED-Umstellung
33	2025	GGS Kellersberg/Ost	Schulische Erweiterungen auf energetisch höchstem Standard
34	2025	GHG	Erneuerung Heizungsanlage

Beispiele aus den aktuellen und geplanten Maßnahmen

laufende Nr.:	Fertigstellung	Liegenschaft	Maßnahmenbeschreibung
35	2026	Rathaus	Fassaden- und Dachsanierung
36	2027	Marien-Realschule	Fenstersanierung (3 BA)
37	2027	Realschule mit Zweifachsporthalle	Neubau auf höchstem energetischen Standard
38	2027	KGS Begau	Erweiterung auf energetisch höchstem Standard
39	fortlaufend	Alle städt. Objekte	Laufende Prüfung der Regelungseinstellungen der technischen Anlagen
40	fortlaufend	Alle städt. Objekte	Sukzessiver Einbau von LED-Leuchtmitteln und neuer Heizkörpern mit Thermostaten

Fazit

Der Alsdorfer Energie- und Medienbericht 2025 erfasst ab 2012 alle objektbezogenen Verbräuche der einzelnen Medien und wird auch in Zukunft weiter fortgeschrieben.

Die kontinuierliche Fortschreibung des Alsdorfer Energie- und Medienberichtes gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verbrauchsstrukturen in den einzelnen Liegenschaften.

Des Weiteren ist er ein zielführendes Werkzeug für Entscheidungsträger und dient politischen Gremien als Entscheidungsvorlage zur optimalen Gebäudeentwicklung und Maßnahmenfestlegung. Diese werden zielgerecht und wirtschaftlich vorangetrieben.

Es kann abgeleitet werden, welche der Gebäude/Anlagen als nächstes modernisiert werden sollten und welche Nutzer besser eingebunden werden können.

Aus dem Alsdorfer Energie- und Medienbericht 2025 sind eine Vielzahl an Gebäuden ersichtlich (Tendenz steigend und teilweise mehrfach), die mit effizienten und/oder nachhaltigen Wärme- bzw. Energieerzeugern ausgestattet sind.

Hier werden Wärmepumpe, Brennwerttechnik mit und ohne Solarunterstützung, Pelletanlage und Photovoltaik mit und ohne Batteriespeicher mit sehr positivem Effekt genutzt. Mit der sukzessiven Modernisierung werden dauerhaft die Verbrauchskosten reduziert, der CO²-Ausstoß minimiert und die Umwelt geschont.

ehem. Jugendkunstschule "Aber Hallo" (Turnhalle Busch) - Leerstand seit Ende 2023

Stromverbrauch je m²: 18,48 kWh/a **Wasserverbrauch je m²:** 0,10 m³/a **Heizwärmeverbrauch je m²:** 179,54 kWh/a

Turnhalle - Alte Aachener Straße 2



Baujahr des Gebäudes:	1962	Heizmedium / Brennwert:	Öl / Nein	Nutzer/Tag:	35
Nettogrundfläche (GEG):	579 m ²	Baujahr des Wärmeerzeugers:	1998	Nutzungsdauer/Woche:	25,0 Std
beheiztes Luftvolumen:	3155 m ³	Photovoltaik / Solarthermie:	Nein	Vereinsnutzung:	Ja

Anmerkungen für 2024:

keine Besonderheiten

Jahr	Stromverbrauch	Jahr	Wasserverbrauch	Jahr	Heizverbrauch
2012	11.891,27 kWh	2012	60,67 m ³	2012	111.206,50 kWh
2013	11.295,42 kWh	2013	82,47 m ³	2013	104.097,05 kWh
2014	11.060,00 kWh	2014	73,00 m ³	2014	95.825,97 kWh
2015	9.495,00 kWh	2015	65,00 m ³	2015	109.236,21 kWh
2016	10.615,60 kWh	2016	57,00 m ³	2016	105.151,37 kWh
2017	11.711,40 kWh	2017	54,00 m ³	2017	106.862,78 kWh
2018	12.108,00 kWh	2018	74,00 m ³	2018	97.089,06 kWh
2019	11.840,00 kWh	2019	63,00 m ³	2019	102.995,02 kWh
2020	10.247,00 kWh	2020	44,00 m ³	2020	92.310,47 kWh
2021	10.325,10 kWh	2021	46,02 m ³	2021	111.037,45 kWh
2022	11.037,90 kWh	2022	59,98 m ³	2022	84.445,77 kWh
2023	10.750,00 kWh	2023	73,00 m ³	2023	89.247,48 kWh
2024	1.985,29 kWh	2024	0,00 m ³	2024	19.649,00 kWh

Impressum

Herausgeber: Stadtentwicklung Alsdorf GmbH
Adresse: Burgstr. 17
52477 Alsdorf
Tel.: 02404/59978-0
Erschienen: 24. Juni 2025
Quellen: Luftbilder:
<http://www.tim-online.nrw.de>
Temperaturdiagramme:
<http://www.ages-gmbh.ageslogger.de>
Emissionen:
<http://www.umweltbundesamt.de>



Nachhaltig. Regional. Voller Energie - für Alsdorf!